Energía y Fuerza del Oriente Ltda.
NIT 710528026 · Registro ANH ANH15196
Av. Montecristo No. 205, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Diésel ULSD

Ultra Low Sulfur Diesel · Diésel de ultra bajo contenido de azufre

Combustible diésel importado por E.F.O. Ltda. para transporte, maquinaria, generación eléctrica e industria. Su contenido de azufre ultra bajo protege los sistemas de inyección *common rail* y los filtros de partículas de los motores modernos, y reduce el humo, el hollín y las emisiones.

AZUFRE	ÍNDICE DE CETANO	PUNTO DE INFLAMACIÓN	BIODIÉSEL (FAME)
9,5 ppm	**50,3**	**58 °C**	**No contiene**

Resultados de laboratorio

ENSAYO	MÉTODO	LÍMITE DE REFERENCIA	RESULTADO	UNIDAD
Azufre total	ASTM D5453	Máx. 50	**9,5**	mg/kg (ppm)
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	—	**0,838**	kg/l
Gravedad específica 15,6/15,6 °C	ASTM D4052	0,800 – 0,880	**0,8384**	—
Índice de cetano calculado	ASTM D976	Mín. 45,0	**50,3**	—
Punto de inflamación	ASTM D93	Mín. 38,0	**58,0**	°C
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	1,3 – 5,5	**2,433**	cSt
Punto de fluidez	ASTM D97	Máx. −1	**< −21**	°C
Destilación, 90 % recuperado	ASTM D86	282 – 382	**331,9**	°C
Agua y sedimentos	ASTM D2709	Máx. 0,05	**< 0,05**	% vol
Corrosión a la lámina de cobre (3 h a 100 °C)	ASTM D130	Máx. 1	**1A**	—
Cenizas	ASTM D482	Máx. 0,02	**< 0,010**	% m/m
Residuo de carbón Conradson (10 % fondo)	ASTM D189	Máx. 0,30	**0,02**	% peso
Contenido de biodiésel (FAME)	EN 14078	0	**No detectado**	% v/v
Aspecto	Visual	Cristalino	**Cristalino**	—

Usos recomendados

- Transporte pesado y flotas
- Maquinaria agrícola, de construcción y minería
- Generadores y equipos industriales
- Motores diésel de última generación

Condiciones de venta

- Pedido mínimo: 10.000 litros (10 m³)
- Entrega en los nueve departamentos de Bolivia
- Pago por transferencia, contado, QR o crédito a empresas
- Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 16:30

Valores obtenidos en el análisis de laboratorio independiente de un lote de diésel ULSD importado por E.F.O. (muestra tomada el 12 de junio de 2026, tras la descarga del buque). Los resultados pueden variar ligeramente entre lotes. El certificado de análisis de cada lote está disponible a pedido del cliente.