

绍兴市轻纺城数据中心

绍兴市 轻纺城数据中心

1、 水冷系统静态资产数据 (质量星级: 好)

实际上传16条，正确上传16条，共需上传字段80个，其中异常字段72个，空字段0个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
冷冻水水泵数量	90 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
冷却塔数量	90 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
冷却塔风机数量	90 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
冷却水水泵数量	90 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
制冷系数	90 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
水冷机组数量	90 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
水冷系统控制系统ID	90 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
连接机房数量	90 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。

2、 气象数据 (质量星级: 差)

实际上传48条，正确上传48条，共需上传字段96个，其中异常字段0个，空字段0个

3、 冷却塔数据 (质量星级: 差)

实际上传9,216条，正确上传0条，共需上传字段55,296个，其中异常字段1,152个，空字段9,216个

4、 冷冻水水泵数据 (质量星级: 好)

实际上传7,680条，正确上传0条，共需上传字段38,400个，其中异常字段1,920个，空字段24,960个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
是否变频	70 %	请确认动环或群控系统是否可取到该值，如在群控系统需要做协议改造，接入动环；若干不能取到该值，请加装相应测点。
有功功率	70 %	请确认动环或群控系统是否可取到该值，如在群控系统需要做协议改造，接入动环；若干不能取到该值，请加装相应测点。
水流量	70 %	请确认动环或群控系统是否可取到该值，如在群控系统需要做协议改造，接入动环；若干不能取到该值，请加装相应测点。
耗电量	70 %	请确认动环或群控系统是否可取到该值，如在群控系统需要做协议改造，接入动环；若干不能取到该值，请加装相应测点。
运行频率	70 %	请核查采集器信号是否异常，或者单位是否与数据规范一致

5、水冷机组数据 (质量星级: 中)

实际上传4,992条，正确上传0条，共需上传字段64,896个，其中异常字段0个，空字段14,976个

6、冷却水水泵数据 (质量星级: 好)

实际上传7,680条，正确上传0条，共需上传字段38,400个，其中异常字段1,920个，空字段26,880个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
是否变频	75 %	请确认动环或群控系统是否可取到该值，如在群控系统需要做协议改造，接入动环；若干不能取到该值，请加装相应测点。
有功功率	75 %	请确认动环或群控系统是否可取到该值，如在群控系统需要做协议改造，接入动环；若干不能取到该值，请加装相应测点。
水流量	75 %	请确认动环或群控系统是否可取到该值，如在群控系统需要做协议改造，接入动环；若干不能取到该值，请加装相应测点。
耗电量	75 %	请确认动环或群控系统是否可取到该值，如在群控系统需要做协议改造，接入动环；若干不能取到该值，请加装相应测点。

运行频率	75 %	请核查采集器信号是否异常，或者单位是否与数据规范一致
------	------	----------------------------

绍兴市 轻纺城数据中心 绍兴轻纺城南1东机房

1、每日用电量 (质量星级: 好)

实际上传2条，正确上传0条，共需上传字段6个，其中异常字段2个，空字段2个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
IT设备总能耗	66.67 %	请检查电表读数是否异常，或加和计算是否正确，或单位是否与数据规范一致。
空调总能耗	66.67 %	请检查电表读数是否异常，或加和计算是否正确，或单位是否与数据规范一致。

2、数据中心及机房静态数据 (质量星级: 中)

实际上传16条，正确上传0条，共需上传字段256个，其中异常字段0个，空字段128个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
冷热封闭	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
出风地板数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
地板高度	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
平均电价	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
数据中心名称	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心机房总数	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心节能负责人	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心负责人电话	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心负责人邮箱	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
机房制冷方式	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统

机房名称	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
机房面积	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
机房高度	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
机柜数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
空调数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
送风形式	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。

3、 空调电压电流数据 (质量星级: 好)

实际上传83,232条，正确上传0条，共需上传字段499,392个，其中异常字段0个，空字段474,912个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
有功功率	95.1 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
电压	95.1 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
电流	95.1 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
耗电量	95.1 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环

4、 列头柜电压电流数据 (质量星级: 中)

实际上传103,968条，正确上传0条，共需上传字段623,808个，其中异常字段0个，空字段284,544个

5、 机柜电压电流数据 (质量星级: 中)

实际上传12,340,512条，正确上传0条，共需上传字段74,043,072个，其中异常字段0个，空字段31,954,176个

6、 末端精密空调资产数据 (质量星级: 中)

实际上传85条，正确上传0条，共需上传字段425个，其中异常字段0个，空字段85个

7、 空调运行参数数据 (质量星级: 中)

实际上传62,424条，正确上传0条，共需上传字段561,816个，其中异常字段0个，空字段235,008个

其它：与空调静态数据表ID一致；与空调静态数据表条数一致。

绍兴市 轻纺城数据中心 绍兴轻纺城南1西机房

1、每日用电量 (质量星级: 好)

实际上传2条，正确上传0条，共需上传字段6个，其中异常字段2个，空字段2个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
IT设备总能耗	66.67 %	请检查电表读数是否异常，或加和计算是否正确，或单位是否与数据规范一致。
空调总能耗	66.67 %	请检查电表读数是否异常，或加和计算是否正确，或单位是否与数据规范一致。

2、数据中心及机房静态数据 (质量星级: 中)

实际上传16条，正确上传0条，共需上传字段256个，其中异常字段0个，空字段128个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
冷热封闭	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
出风地板数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
地板高度	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
平均电价	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
数据中心名称	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心机房总数	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心节能负责人	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心负责人电话	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心负责人邮箱	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
机房制冷方式	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统

机房名称	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
机房面积	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
机房高度	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
机柜数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
空调数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
送风形式	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。

3、 空调电压电流数据 (质量星级: 好)

实际上传41,472条，正确上传0条，共需上传字段248,832个，其中异常字段0个，空字段245,376个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
有功功率	98.61 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
电压	98.61 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
电流	98.61 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
耗电量	98.61 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环

4、 列头柜电压电流数据 (质量星级: 中)

实际上传56,448条，正确上传0条，共需上传字段338,688个，其中异常字段0个，空字段129,024个

5、 机柜电压电流数据 (质量星级: 中)

实际上传4,867,200条，正确上传0条，共需上传字段29,203,200个，其中异常字段0个，空字段9,734,400个

6、 末端精密空调资产数据 (质量星级: 中)

实际上传60条，正确上传0条，共需上传字段300个，其中异常字段0个，空字段60个

7、 空调运行参数数据 (质量星级: 中)

实际上传31,104条，正确上传0条，共需上传字段279,936个，其中异常字段0个，空字段145,152个

其它：与空调静态数据表ID一致；与空调静态数据表条数一致。

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
回风温度	51.85 %	请核查采集器信号是否异常，或单位是否与数据规范一致。
开关状态	51.85 %	建议核对动环系统，是否将该参数上传；如果动环系统取不到，请省公司协调动环厂商完成改参数的接入
水阀开度	51.85 %	建议核对动环系统，是否将该参数上传；如果动环系统取不到，请省公司协调动环厂商完成改参数的接入
设定温度	51.85 %	请核查采集器信号是否异常，或单位是否与数据规范一致。
设定湿度	51.85 %	请核查采集器信号是否异常，或单位是否与数据规范一致。
阀门开度设定值	51.85 %	建议核对动环系统，是否将该参数上传；如果动环系统取不到，请省公司协调动环厂商完成改参数的接入
风机最小功率	51.85 %	建议核对动环系统，是否将该参数上传；如果动环系统取不到，请省公司协调动环厂商完成改参数的接入
风机转速	51.85 %	建议核对动环系统，是否将该参数上传；如果动环系统取不到，请省公司协调动环厂商完成改参数的接入
风机额定功率	51.85 %	建议核对动环系统，是否将该参数上传；如果动环系统取不到，请省公司协调动环厂商完成改参数的接入

绍兴市 轻纺城数据中心 绍兴轻纺城南3东机房

1、每日用电量 (质量星级: 差)

实际上传2条，正确上传0条，共需上传字段6个，其中异常字段4个，空字段2个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
IT设备总能耗	100 %	请检查电表读数是否异常，或加和计算是否正确，或单位是否与数据规范一致。
空调总能耗	100 %	请检查电表读数是否异常，或加和计算是否正确，或单位是否与数据规范一致。

2、数据中心及机房静态数据 (质量星级: 中)

实际上传16条，正确上传0条，共需上传字段256个，其中异常字段0个，空字段128个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
冷热封闭	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
出风地板数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
地板高度	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
平均电价	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
数据中心名称	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心机房总数	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心节能负责人	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心负责人电话	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心负责人邮箱	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
机房制冷方式	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统

机房名称	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
机房面积	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
机房高度	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
机柜数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
空调数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
送风形式	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。

3、 空调电压电流数据 (质量星级: 好)

实际上传83,232条，正确上传0条，共需上传字段499,392个，其中异常字段0个，空字段479,808个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
有功功率	96.08 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
电压	96.08 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
电流	96.08 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
耗电量	96.08 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环

4、 列头柜电压电流数据 (质量星级: 中)

实际上传41,472条，正确上传0条，共需上传字段248,832个，其中异常字段0个，空字段82,944个

5、 机柜电压电流数据 (质量星级: 中)

实际上传12,822,048条，正确上传0条，共需上传字段76,932,288个，其中异常字段0个，空字段25,947,936个

6、 末端精密空调资产数据 (质量星级: 中)

实际上传85条，正确上传0条，共需上传字段425个，其中异常字段0个，空字段85个

7、 空调运行参数数据 (质量星级: 中)

实际上传62,424条，正确上传0条，共需上传字段561,816个，其中异常字段0个，空字段235,008个

其它：与空调静态数据表ID一致；与空调静态数据表条数一致。

绍兴市 轻纺城数据中心 绍兴轻纺城南3西机房

1、 每日用电量 (质量星级: 好)

实际上传2条，正确上传0条，共需上传字段6个，其中异常字段2个，空字段2个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
IT设备总能耗	66.67 %	请检查电表读数是否异常，或加和计算是否正确，或单位是否与数据规范一致。
空调总能耗	66.67 %	请检查电表读数是否异常，或加和计算是否正确，或单位是否与数据规范一致。

2、 机柜温度数据 (质量星级: 差)

实际上传14,601,600条，正确上传0条，共需上传字段29,203,200个，其中异常字段0个，空字段29,203,200个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
温度	100 %	建议增加温度传感器，并把采集值接入动环。最低要求，对于封闭冷池每个通道3个采集点；对于非封闭冷池，平均两个机柜前后各1个采集点。

3、 数据中心及机房静态数据 (质量星级: 中)

实际上传16条，正确上传0条，共需上传字段256个，其中异常字段0个，空字段128个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
冷热封闭	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
出风地板数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
地板高度	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
平均电价	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
数据中心名称	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统

数据中心机房总数	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心节能负责人	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心负责人电话	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心负责人邮箱	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
机房制冷方式	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
机房名称	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
机房面积	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
机房高度	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
机柜数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
空调数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
送风形式	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。

4、 空调电压电流数据 (质量星级: 好)

实际上传73,728条，正确上传0条，共需上传字段442,368个，其中异常字段0个，空字段437,760个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
有功功率	98.96 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
电压	98.96 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
电流	98.96 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
耗电量	98.96 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环

5、 列头柜电压电流数据 (质量星级: 中)

实际上传103,968条，正确上传0条，共需上传字段623,808个，其中异常字段0个，空字段262,656个

6、 机柜电压电流数据 (质量星级: 中)

实际上传7,840,800条，正确上传0条，共需上传字段47,044,800个，其中异常字段0个，空字段15,919,200个

7、 末端精密空调资产数据 (质量星级: 中)

实际上传80条，正确上传0条，共需上传字段400个，其中异常字段0个，空字段80个

8、 空调运行参数数据 (质量星级: 中)

实际上传55,296条，正确上传0条，共需上传字段497,664个，其中异常字段0个，空字段297,216个

其它：与空调静态数据表ID一致；与空调静态数据表条数一致。

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
回风温度	59.72 %	请核查采集器信号是否异常，或单位是否与数据规范一致。
开关状态	59.72 %	建议核对动环系统，是否将该参数上传；如果动环系统取不到，请省公司协调动环厂商完成改参数的接入
水阀开度	59.72 %	建议核对动环系统，是否将该参数上传；如果动环系统取不到，请省公司协调动环厂商完成改参数的接入
设定温度	59.72 %	请核查采集器信号是否异常，或单位是否与数据规范一致。
设定湿度	59.72 %	请核查采集器信号是否异常，或单位是否与数据规范一致。
阀门开度设定值	59.72 %	建议核对动环系统，是否将该参数上传；如果动环系统取不到，请省公司协调动环厂商完成改参数的接入
风机最小功率	59.72 %	建议核对动环系统，是否将该参数上传；如果动环系统取不到，请省公司协调动环厂商完成改参数的接入

风机转速	59.72 %	建议核对动环系统，是否将该参数上传；如果动环系统取不到，请省公司协调动环厂商完成改参数的接入
风机额定功率	59.72 %	建议核对动环系统，是否将该参数上传；如果动环系统取不到，请省公司协调动环厂商完成改参数的接入

绍兴市 轻纺城数据中心 绍兴轻纺城南4西机房

1、每日用电量 (质量星级: 好)

实际上传2条，正确上传0条，共需上传字段6个，其中异常字段2个，空字段2个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
IT设备总能耗	66.67 %	请检查电表读数是否异常，或加和计算是否正确，或单位是否与数据规范一致。
空调总能耗	66.67 %	请检查电表读数是否异常，或加和计算是否正确，或单位是否与数据规范一致。

2、数据中心及机房静态数据 (质量星级: 中)

实际上传16条，正确上传0条，共需上传字段256个，其中异常字段0个，空字段128个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
冷热封闭	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
出风地板数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
地板高度	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
平均电价	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
数据中心名称	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心机房总数	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心节能负责人	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心负责人电话	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
数据中心负责人邮箱	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
机房制冷方式	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统

机房名称	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
机房面积	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
机房高度	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
机柜数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况整理和填写，必要时可参照省内IDC资源管理系统
空调数量	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。
送风形式	50 %	请根据数据中心机房实际情况核实该值的准确性。

3、 空调电压电流数据 (质量星级: 好)

实际上传73,728条，正确上传0条，共需上传字段442,368个，其中异常字段0个，空字段437,760个

异常字段名称	为空和异常数占比	建议
有功功率	98.96 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
电压	98.96 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
电流	98.96 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环
耗电量	98.96 %	空调：请加装空调电表，并将采集值接入动环

4、 列头柜电压电流数据 (质量星级: 中)

实际上传165,888条，正确上传0条，共需上传字段995,328个，其中异常字段0个，空字段463,104个

5、 机柜电压电流数据 (质量星级: 中)

实际上传12,460,032条，正确上传0条，共需上传字段74,760,192个，其中异常字段37,440个，空字段25,878,528个

6、 末端精密空调资产数据 (质量星级: 中)

实际上传80条，正确上传0条，共需上传字段400个，其中异常字段0个，空字段80个

7、 空调运行参数数据 (质量星级: 中)

实际上传55,296条，正确上传0条，共需上传字段497,664个，其中异常字段0个，空字段214,272个

其它：与空调静态数据表ID一致；与空调静态数据表条数一致。