

ROTACIÓN GUARDIA:
TIGRES

JEFE DE TURNO (JDT):
Ariel Torres

OPERADOR SALA
CONTROL (OSC):
Jorge Albornoz

OPERADOR TURNO (OT):
Matías Cisternas



1. RESUMEN DE GENERACIÓN DIARIA — CENTRAL NUEVA RENCA

Costo Marginal
CEN:
51.7
USD/MWh

Potencia
Esperada:
4759 MW

Fuegos
Suplementarios:
151 MW

Horas Carga
Base:
3 hrs

Mínimo
Técnico:
18 hrs



2. BITÁCORA DIARIA DEL TURNO OPERATIVO

 **Editar**

CENTRAL NUEVA RENCA — DÍA 10

14:47 PRUEBA



3. FRAGILIDADES OPERACIONALES (BOP & TURBINA VAPOR)

 **Editar**

SISTEMAS AUXILIARES BOP:

FCV094 arreglo provisorio.
VTR B indisponible por trabajos en estructura.
VTR G Limitado a baja velocidad, por baja aislación.

TURBINA DE VAPOR (TV):

Virador Falla en sistema de enganche en desaceleración.
Fuga de Vapor zona TAP lado Izquierdo, se encuentra encapsulada.
Excitación Falla Puente N°1.



4. INSTRUCCIONES OPERACIONALES ESPECIALES Y SEÑALES FORZADAS

[Editar](#)

INSTRUCCIONES OPERACIONALES ESPECIALES

Activa

[29-07-2026] Mantener monitoreo continuo en temperatura de cojinete #2 TG1 por alta vibración

Activa

[29-07-2026] No operar bomba ACBPM2 en automático hasta calibración de transmisor PT-104

Activa

[28-07-2026] Prueba mensual de generador de emergencia diésel completada satisfactoriamente



SEÑALES FORZADAS Y/O MANUALES EN PLANTA

Sin señales forzadas o manuales registradas.



5. EQUIPOS CON INDISPONIBILIDAD — CENTRAL NUEVA RENCA

[Editar Estados](#)

5 equipos con alguna indisponibilidad o limitación

Sistemas Auxiliares BOP

BOP

Operativo con fragilidad

Ventilador VTR B

VTR_B

Indisponible

Ventilador VTR G

VTR_G

Limitado baja velocidad

Equipo Principal: VTR C

VTR_C

Trabajos estructural

Equipo Principal: VTR G

VTR_G

Bloqueo LOTO

5.5. PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE — SIN CERRAR AL CIERRE DE

1



ATENCIÓN: EXISTEN 1 PERMISO(S) DE TRABAJO EN CALIENTE SIN CIERRE FORMAL AL MOMENTO DEL TÉRMINO DEL TURNO. VERIFICAR Y GESTIONAR CON EL EQUIPO ENTRANTE.

N° PERMISO	UBICACIÓN TÉCNICA	SOLICITADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA APE
P-002	Turbina Vapor - Cámara de Paletas	Roberto Silva / Mant.	Javier San Martín	2026-08-05

** Esta sección se genera automáticamente a partir del registro de permisos de trabajo en caliente del turno. Los permisos abiertos deben quedar formalmente traspasados al operador entrante.*



6. FIRMA Y APROBACIÓN DE CIERRE DE TURNO



EN REVISIÓN POR JEFE DE TURNO



APROBAR Y FIRMAR BITÁCORA JDT

Ingresar clave JDT para autorizar firma y cierre oficial del turno.

Cerrado por (Jefe de Turno Autorizante):

-