

ROTACIÓN GUARDIA:
TIGRES

JEFE DE TURNO (JDT):
Ariel Torres

OPERADOR SALA
CONTROL (OSC):
Jorge Albornoz

OPERADOR TURNO (OT):
Matías Cisternas



1. RESUMEN DE GENERACIÓN DIARIA — CENTRAL NUEVA RENCA

Costo Marginal
CEN:
49.1
USD/MWh

Potencia
Esperada:
4369 MW

Fuegos
Suplementarios:
0 MW

Horas Carga
Base:
1 hrs

Mínimo
Técnico:
16 hrs



2. BITÁCORA DIARIA DEL TURNO OPERATIVO

Editar

CENTRAL NUEVA RENCA — DÍA 14

14:48 prueba



3. FRAGILIDADES OPERACIONALES (BOP & TURBINA VAPOR)

Editar

SISTEMAS AUXILIARES BOP:

FCV094 arreglo provisorio.
VTR B indisponible por trabajos en estructura.
VTR G Limitado a baja velocidad, por baja aislación.

TURBINA DE VAPOR (TV):

Virador Falla en sistema de enganche en desaceleración.
Fuga de Vapor zona TAP lado Izquierdo, se encuentra encapsulada.
Excitación Falla Puente N°1.



4. INSTRUCCIONES OPERACIONALES Y SEÑALES FORZADAS

[✎ Editar](#)

SEÑALES FORZADAS Y/O MANUALES EN PLANTA

MKVI CTG

- Forzado Lube Oil Temp Low Trip bypass

MKVI STG

- prueba

BOP

- Bomba Demin 1 en Manual



INSTRUCCIONES OPERACIONALES

No hay instrucciones operacionales registradas.



5. EQUIPOS CON INDISPONIBILIDAD — CENTRAL NUEVA RENCA

[✎ Editar Estados](#)

3 equipos con alguna indisponibilidad o limitación

Equipo Principal WL02A

WL02A

[Bloqueo LOTO](#)

Equipo Principal VTR A

VTR A

[Trabajos estructural](#)

Equipo Principal VTR L

VTR L

[Trabajos estructural](#)

5.5. PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE — SIN CERRAR AL CIERRE DE TURNO

[Todos cerrados](#)

No hay permisos de trabajo en caliente activos sin cerrar. Turno en orden.



6. FIRMA Y APROBACIÓN DE CIERRE DE TURNO



EN REVISIÓN POR JEFE DE TURNO



APROBAR Y FIRMAR BITÁCORA JDT

Ingresar clave JDT para autorizar firma y cierre oficial del turno.

Cerrado por (Jefe de Turno Autorizante):

-