

Central Nueva Renca

Día 28 de Agosto

Operación normal según consigna del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

Día 29 de Agosto

Sin novedad durante el turno de noche.

Fragilidades operacionales:

BOP

FCV094 arreglo provisorio.

VTR B indisponible por trabajos en estructura.

VTR G Limitado a baja velocidad, por baja aislación.

Turbina Vapor.

Virador Falla en sistema de enganche en desaceleración.

Fuga de Vapor zona TAP lado Izquierdo, se encuentra encapsulada.

Excitación Falla Puente N°1.

Central Los Vientos

Día 28 de Agosto

Central disponible en reserva fría.

Día 29 de Agosto

Sin novedades reportadas.

Central Santa Lidia

Día 28 de Agosto

Central disponible.

Día 29 de Agosto

Sin novedades reportadas.