遠方監視制御装置

（宇宿水源地）

宇宿水源地
桜ケ丘第2配水池
水位

宇宿水源地
梶原迫配水池
水位

C10A01 C10A02 C10A04 C10A05

遠方監視制御装置

(皇徳寺第三配水池)

皇徳寺第三配水池
水位

[L]

[S-C0T-2-2]

DC4-20mA 05 06
DC4-20mA 07 08
DC4-20mA 09 10
DC4-20mA 11 12
DC4-20mA 13 14
DC4-20mA 15 16
DC4-20mA 21 22
DC4-20mA 23 24
DC4-20mA 25 26

AC100V 60Hz

(401E) RSC024 TSC024

電源ユニット ZRSC021 <12055> ZRS-10

アイソレータ TRSC021 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC022 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC023 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC024 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC025 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC026 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC027 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC028 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC029 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC0210 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC0211 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC0212 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC0213 <12057> TRS-12
スペースボード KBSC0214 <12058> RS-KBI

収納ケース
RSC021
<12056>
RS-19

第1出力 第2出力 4 5 6 7

37 38 50 54 58 61 62 73 74 77 78 81 82

SCSC02 SCSC02

0V CRSC02
10KΩ 10μF CR接地ユニット
G G G E

(531B) DC1~5V
(531A) DC1~5V
(591C) DC1~5V
(591D) DC1~5V
(595F) DC1~5V

[L]

P) 現地試験フォロー '01-06-15 折茂 J) 取合追加 '20-01-31 八尋 M)現地試験フォロー '20-06-05 八尋

(443~490次)

Revisions					
ⓜ	信号追加	'00-11-09 折茂		Date	Name
Ⓨ	C18905による改造	'04-12-03 森竹	Drawn	1999-12-29	河野
ⓣ	現地試験フォロー	'02-04-03 河野	Checked		
ⓡ	一部変更	'02-01-31 河野			

Fuji Electric Co,Ltd.

Title: 管理管轄入出力制御装置 計装回路

Ref. Dwg. No. W426297 491

P r t y j k m M