


Prüfbescheinigung Nr: 248714 1/1EN 10 204:2004 -
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 / Inspection certificate 3.1 / Certificat de reception 3.1**Empfänger / Consignee / Destinataire :**Ruhl GmbH
Brandenburg

Gewerbegebiet am Bauernfeld

D 14778 Golzow

Kunde / Customer / Client :

Ruhl GmbH

Spitzwasen 12

D 97340 Marktbreit

Bestell Nr: / Werksauftrag Nr: 712041583 / 622089Order No: / Worksorder No:
Nr de Commande: / No d'Usine:**Lieferung vom: 21.05.25****Nr: 2175715.20**

Delivered on:

Livraison du:

Qualitätsvorschrift: / Quality Specification: / Prescription Qualite:

Betonstabstahl - B500B - DIN 488:2009 - 10 bis 40 mm - Übereinstimmungszertifikat B-Zert e.V.

Schmelze Nr.	mm	Gewicht t	ReH MPa	Rm MPa	Rm/Re	A 10 %	A 5 %	Ag _t %	f _R	A _s mm ²	A 200 %
5104031	25,0	24,536	571	661	1,16			14,2	0,087	500,77	

Schmelze Nr.	Chemische Zusammensetzung in % - chemical analysis in % - composition chimique in %												
	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Cr %	Ni %	Mo %	V %		N %	C-Equ
5104031	0,17	0,26	0,85	0,024	0,032	0,41						0,012	0,40

Bemerkung / remarks / remarques: ReH, Rm - über Nennquerschnitt / over nominal cross section area / sur section nominale - SIM

Rbv und Fv bestanden

Für die Bestätigung der Prüfbescheinigung verantwortlich (gem. EN 10204): Dr. Maximilian Rank - Betriebschef

Badische Stahlwerke GmbH
Qualitäts- und
Produktentwicklung
Graudenzerstr. 45
77694 Kehl Rhein

1 MPa = 1 N/mm²