

Hlavička firmy

 **ŽELEZÁRNY-ANNAHÜTTE**

Dolní 100
796 01 Prostějov, ČR



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



A0 204

**Abnahmeprüfzeugnis/
Inspekční certifikát**

[EN 10204-3.1.B]

Číslo : 339/25/a

Datum : 28.05.2025

Příjemce

ARMOSTAV MÍSTEK, s.r.o.

Collo-louky 2151

73801 Frýdek-Místek - Místek

Objednavatel:

Číslo objednávky:
86/2025

Značka výrobního podniku :

1 / 5 5

Číslo naší zakázky:

Naše oddělení:

Forma výrobku:

**Za studena tvářené ocelové dráty pro výztuž do
betonu s žebírky dodávané ve svítcích**

Materiál :

B 500 B

Průměr drátu:

8,0 mm

Dodací předpisy a / nebo úřední předpisy:



ČSN 42 0139; Ocel pro výztuž do betonu

Dodací list

1797

Zkušební výsledky :

Tavba	Jmenovitý průměr	Mez kluzu (popř.smluvní)	Pevnost v tahu	R _m Re	Tažnost		Vztažná plocha žebírka	Poznámka
-	-	Re (Rp0,2)	R _m	-	A10	Agt	-	-
-	(mm)	[N/mm ²]	[N/mm ²]	-	(%)	(%)	fr	-
531089	8,0	565	628	1,11	13,18	5,4	0,04665	
531087	8,0	569	625	1,10	12,46	5,4	0,04679	
531088	8,0	561	618	1,10	13,26	5,5	0,04661	

Zkoušky byly provedeny po umělém stárnutí 1 hod při 100 ° C

Ano:



Ne:



Cizí kontrolní místo :


Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0700 - Ostrava, U Studia 14, 704 00 Ostrava
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 82634 Bratislava

Potvrzuje se, že dodávka odpovídá dohodám při přijetí objednávky

Zástupce firmy pro kontrolu jakosti : (Tiskacím písmem)

Ing. Martin Kurowski

V Prostějově dne 28.5.2025



Místo, datum

Razítko

Podpis