

Hlavička firmy


ŽELEZÁRNY-ANNAHÜTTE

Dolní 100
796 01 Prostějov, ČR



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



AO 204

**Abnahmeprüfzeugnis/
Inspekční certifikát**

[EN 10204-3.1.B]

Číslo : 160/25/a

Datum : 04.03.2025

Příjemce

ARMOSTAV MÍSTEK, s.r.o.

Collo-louky 2151

73801 Frýdek-Místek - Místek

Objednavatel:

Číslo objednávky:
30/2025

Značka výrobního podniku :

Číslo naší zakázky:

Naše oddělení:

1 / 5 5

Forma výrobku:

**Za studena tvářené ocelové dráty pro výztuž do
betonu s žebírky dodávané v tyčích**

Werkstoff / Materiál :

B 500 B

Průměr drátu:

8,0 mm

Dodací předpisy a / nebo úřední předpisy:



ČSN 42 0139; Ocel pro výztuž do betonu

Dodací list

700

Zkušební výsledky :

Tavba	Jmenovitý průměr	Mez kluzu (popř.smluvní)	Pevnost v tahu	R _m Re	Tažnost		Vztažná plocha žebírka	Poznámka
-	-	Re (Rp0,2)	R _m	-	A10	Agt	-	-
-	(mm)	[N/mm ²]	[N/mm ²]	-	(%)	(%)	fr	-
Rovnaný drát								
129809	8,0	533	576	1,08	12,50	5,8	0,04637	
520267	8,0	564	627	1,11	13,18	6,2	0,04638	
434304	8,0	569	636	1,12	12,37	6,2	0,04638	
434303	8,0	610	666	1,09	12,09	6,1	0,04636	

Zkoušky byly provedeny po umělém stárnutí 1 hod při 100 ° C

Ano:



Ne:



Cizí kontrolní místo :

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0700 - Ostrava, U Studia 14, 704 00 Ostrava

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 82634 Bratislava

Potvrzuje se, že dodávka odpovídá dohodám při přijetí objednávky

Zástupce firmy pro kontrolu jakosti (Tiskacím písmem)

Ing. Martin Kurowski

V Prostějově dne 4.3.2025

Místo, datum

Razítko



Podpis