


Hlavička firmy

ŽELEZÁRNY-ANNAHÜTTEDolní 100
796 01 Prostějov, ČR

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



A0 204

**Abnahmeprüfzeugnis/
Inspekční certifikát**

[EN 10204-3.1.B]

Číslo : 395/25/a

Datum : 23.06.2025

Příjemce

ARMOSTAV MÍSTEK, s.r.o.

Collo-louky 2151

73801 Frýdek-Místek - Místek

Objednavatel:

Číslo objednávky:
86/2025

Značka výrobního podniku :

Číslo naší zakázky:

Naše oddělení:

1 / 5 5

Forma výrobku:

**Za studena tvářené ocelové dráty pro výztuž do
betonu s žebírky dodávané ve svitcích**

Materiál :

B 500 B

Průměr drátu:

8,0 mm

Dodací předpisy a /nebo úřední předpisy:



ČSN 42 0139; Ocel pro výztuž do betonu

Dodací list

2164

Zkušební výsledky :

Tavba	Jmenovitý průměr	Mez kluzu (popř.smluvní)	Pevnost v tahu	$\frac{R_m}{R_e}$	Tažnost		Vztažná plocha žebírka	Poznámka
-	-	Re (Rp0,2)	Rm	-	A10	Agf	-	-
-	(mm)	[N/mm ²]	[N/mm ²]	-	(%)	(%)	fr	-
195092	8,0	534	593	1,11	12,44	5,6	0,04668	
195064	8,0	553	603	1,09	13,43	5,6	0,04669	

Zkoušky byly provedeny po umělém stárnutí 1 hod při 100 ° C

Ano:



Ne:



Cizí kontrolní místo :


Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0700 - Ostrava, U Studia 14, 704 00 Ostrava
Technický a zkúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 82634 Bratislava

Potvrzuje se, že dodávka odpovídá dohodám při přijetí objednávky

Zástupce firmy pro kontrolu jakosti : (Tiskacím písmem)

Ing. Martin Kurowski

V Prostějově dne 23.6.2025



Místo, datum

Razítko

Podpis