

K'BIO — Construction Polyclinique Nassib · Fondation Ismail Omar Guelleh (Djibouti)

FICHES LOCAUX — DONNÉES ROOM-BY-ROOM

CFO / CFA · Fluides médicaux · CVC · Plomberie · Finitions

76 locaux — Niveaux RDC (A-01) & R+1 (A-02)

Gabarit fiche local K'BIO rempli automatiquement à partir du catalogue des locaux et des templates techniques.
Données : visible plan / fiches FIOG + valeurs déduites/proposées à dimensionner par les bureaux d'études. Ne vaut pas plan d'exécution.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	900×2100 mm — Verre / alu
Bâti / huisserie	Alu anodisé
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 3 kW — CTA-Admin
Renouvellement air	4 vol/h — Bureaux / accueil
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	4		4	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface	
Surface utile	28 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 75.6 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
• Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal. • Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	900×2100 mm — Verre / alu
Bâti / huisserie	Alu anodisé
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 3 kW — CTA-Admin
Renouvellement air	4 vol/h — Bureaux / accueil
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	4		4	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface	
Surface utile	32 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 86.4 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
• Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal. • Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	900×2100 mm — Verre / alu
Bâti / huisserie	Alu anodisé
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 3 kW — CTA-Admin
Renouvellement air	4 vol/h — Bureaux / accueil
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	4		4	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface	
Surface utile	12 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 32.4 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
- Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal. - Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Verre / alu
Bâti / huisserie	Alu anodisé
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 3 kW — CTA-Admin
Renouvellement air	4 vol/h — Bureaux / accueil
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	4		4	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N ₂ O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface

Surface utile	66 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 178.2 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☒ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe relevée
H. sous faux-plafond	2.80 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Alu blanc
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 3.5 kW — CTA-Urgences
Renouvellement air	6 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☒
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	4		2	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	1	1		
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	2	2		2
Vide	2	2		2
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	4

Surface

Surface utile	24 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.80 m / 67.2 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	1	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☒ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe relevée
H. sous faux-plafond	2.80 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Alu blanc
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 3.5 kW — CTA-Urgences
Renouvellement air	6 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☒
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	4		2	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	1	1		
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	2	2		2
Vide	2	2		2
Air médical 3,5 bars	2	2		
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	6

Surface

Surface utile	14 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.80 m / 39.2 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	1	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secours groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☒ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe relevée
H. sous faux-plafond	2.80 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Alu blanc
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 3.5 kW — CTA-Urgences
Renouvellement air	6 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☒
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	4		2	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	1	1		
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	2	2		2
Vide	2	2		2
Air médical 3,5 bars	2	2		
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	6

Surface

Surface utile	14 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.80 m / 39.2 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	1	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☒ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe relevée
H. sous faux-plafond	2.80 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Alu blanc
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 3.5 kW — CTA-Urgences
Renouvellement air	6 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☒
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	4		2	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	1	1		
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	2	2		2
Vide	2	2		2
Air médical 3,5 bars	2	2		
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	6

Surface

Surface utile	14 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.80 m / 39.2 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	1	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☒ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe relevée
H. sous faux-plafond	2.80 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Alu blanc
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 3.5 kW — CTA-Urgences
Renouvellement air	6 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☒
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	4		2	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	1	1		
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	1	1		
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	3

Surface

Surface utile	10 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.80 m / 28 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	1	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe relevée
H. sous faux-plafond	2.80 m

Portes

Vantail	1200×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	EI30
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 5 kW — CTA-Urgences
Renouvellement air	8 vol/h — DTU 68.3 / OMS
Température consigne	Été 22 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	10		10	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	1		1	
Alim. spécifique (dédiée)	4		4	
RJ45	5		3	2
Appel infirmière	2	2		
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	2		2	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	1	1		
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	6 pts / 2 BAES
Mises à la terre	4
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	2	2		2
Vide	2	2		2
Air médical 3,5 bars	2	2		
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	6

Surface

Surface utile	22 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.80 m / 61.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	1	EV
Lave-bassin	1	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : CRITIQUE. Régime : IT médical / secouru + ondulé.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Sol PVC continu antistatique
UPEC	U4P3E3C3
Murs	Peinture antibactérienne — Vert bloc RAL 6029
Protection murale	☒ 1,20 m ☒ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Plafond technique bloc
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	3.20 m

Portes

Vantail	1200×2100 mm — Blanc RAL 9016
Bâti / huisserie	Inox
Degré coupe-feu	EI60
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 8 kW — UTA-Bloc
Renouvellement air	12 vol/h — NF S90-351
Température consigne	Été 21 °C · Hiver 22 °C
Hygrométrie	50 %
Surpression	+15 Pa ☒ cascade
Extraction renforcée	☒
Filtration	F9 / terminal

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	8		8	
PC 16A ondulée/secourue	2			
PC 20A normale	2		2	
Alim. spécifique (dédiée)	4		4	
RJ45	4		4	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	2		2	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	1			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	12 pts / 2 BAES
Mises à la terre	6 + liaison équipot.
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1		1	
Vide	1		1	
Air médical 3,5 bars	1		1	
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	3

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	3.20 m / 57.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	1	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	2	EV
Lave-bassin	1	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	1	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : CRITIQUE. Régime : IT médical / secouru + ondulé.
- Liaison équipotentielle + contrôleur permanent d'isolement (CPI) avec report d'alarme.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☒ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe relevée
H. sous faux-plafond	2.80 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Alu blanc
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 3.5 kW — CTA-Urgences
Renouvellement air	6 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☒
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	4		2	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	1	1		
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N2O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	40 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.80 m / 112 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	1	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secours groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O2/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	350 daN/m²
Sol	Résine époxy lisse RAL 7035
UPEC	U4P3E3C3
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	2.80 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 8 kW — CTA-Laboratoire
Renouvellement air	8 vol/h — Laboratoire +10 Pa
Température consigne	Été 22 °C · Hiver 22 °C
Surpression	+10 Pa ☒ cascade
Extraction renforcée	☒
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	10		10	
PC 16A ondulée/secourue	2			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	3		3	
RJ45	6		6	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	8 pts / 2 BAES
Mises à la terre	4
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N ₂ O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface

Surface utile	14 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.80 m / 39.2 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse	oui	
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	2	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	2	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	oui	labo/CSSD
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secours groupe + ondulé partiel.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface	
Surface utile	12 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 32.4 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
- Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel. - Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface	
Surface utile	12 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 32.4 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
- Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel. - Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.60 m

Portes	
Vantail	900×2100 mm — Gris
Bâti / huisserie	Acier
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☐ —
Renouvellement air	3 vol/h — Stock / technique
Température consigne	Été 26 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	2		2	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	0		0	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	2 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☐

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface	
Surface utile	16 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.60 m / 41.6 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
• Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal. • Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface	
Surface utile	16 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 43.2 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
- Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel. - Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	16 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 43.2 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface	
Surface utile	16 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 43.2 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
- Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel. - Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	16 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 43.2 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	2			
Vide	2			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	4

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel.
- O₂ + Vide secourus (poste examen gynéco/écho) — repris fiche FIOG.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	2			
Vide	2			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	4

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel.
- O₂ + Vide secourus (poste examen gynéco/écho) — repris fiche FIOG.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	2.90 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc RAL 9016
Bâti / huisserie	Bois stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 4 kW — CTA-Maternité
Renouvellement air	6 vol/h — Salle accouchement
Température consigne	Été 22 °C · Hiver 22 °C
Hygrométrie	55 %
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	8		8	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	1		1	
Appel infirmière	2			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	6 pts / 1 BAES
Mises à la terre	3
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1			
Vide	1			
Air médical 3,5 bars	1			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	3

Surface

Surface utile	16 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.90 m / 46.4 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	1	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	2.90 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc RAL 9016
Bâti / huisserie	Bois stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 4 kW — CTA-Maternité
Renouvellement air	6 vol/h — Salle accouchement
Température consigne	Été 22 °C · Hiver 22 °C
Hygrométrie	55 %
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	8		8	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	1		1	
Appel infirmière	2			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	6 pts / 1 BAES
Mises à la terre	3
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1			
Vide	1			
Air médical 3,5 bars	1			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	3

Surface

Surface utile	16 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.90 m / 46.4 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	1	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	2.90 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc RAL 9016
Bâti / huisserie	Bois stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 4 kW — CTA-Maternité
Renouvellement air	6 vol/h — Salle accouchement
Température consigne	Été 22 °C · Hiver 22 °C
Hygrométrie	55 %
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	8		8	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	1		1	
Appel infirmière	2			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	6 pts / 1 BAES
Mises à la terre	3
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1			
Vide	1			
Air médical 3,5 bars	1			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	3

Surface

Surface utile	16 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.90 m / 46.4 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	1	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	2.90 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc RAL 9016
Bâti / huisserie	Bois stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 4 kW — CTA-Maternité
Renouvellement air	6 vol/h — Salle accouchement
Température consigne	Été 22 °C · Hiver 22 °C
Hygrométrie	55 %
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	8		8	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	1		1	
Appel infirmière	2			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	6 pts / 1 BAES
Mises à la terre	3
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1			
Vide	1			
Air médical 3,5 bars	1			
Protoxyde d'azote	—			

N₂O / AGSS	MEOPA à confirmer
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	3

Surface

Surface utile	20 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.90 m / 58 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	1	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- N₂O / AGSS : MEOPA à confirmer.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	2.90 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc RAL 9016
Bâti / huisserie	Bois stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 4 kW — CTA-Maternité
Renouvellement air	6 vol/h — Salle accouchement
Température consigne	Été 22 °C · Hiver 22 °C
Hygrométrie	55 %
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	8		8	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	1		1	
Appel infirmière	2			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	6 pts / 1 BAES
Mises à la terre	3
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1			
Vide	1			
Air médical 3,5 bars	1			
Protoxyde d'azote	—			

N₂O / AGSS	MEOPA à confirmer
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	3

Surface

Surface utile	20 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.90 m / 58 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	1	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- N₂O / AGSS : MEOPA à confirmer.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	2.90 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc RAL 9016
Bâti / huisserie	Bois stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 4 kW — CTA-Maternité
Renouvellement air	6 vol/h — Salle accouchement
Température consigne	Été 22 °C · Hiver 22 °C
Hygrométrie	55 %
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	8		8	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	1		1	
Appel infirmière	2			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	6 pts / 1 BAES
Mises à la terre	3
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1			
Vide	1			
Air médical 3,5 bars	1			
Protoxyde d'azote	—			

N₂O / AGSS	MEOPA à confirmer
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	3

Surface

Surface utile	20 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.90 m / 58 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	1	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- N₂O / AGSS : MEOPA à confirmer.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☒ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe relevée
H. sous faux-plafond	2.80 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Alu blanc
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 3.5 kW — CTA-Urgences
Renouvellement air	6 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☒
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	4		2	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	1	1		
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	22 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.80 m / 61.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	1	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.60 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Gris
Bâti / huisserie	Acier
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☐ —
Renouvellement air	3 vol/h — Stock / technique
Température consigne	Été 26 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	2		2	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	0		0	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	2 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☐

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	14 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.60 m / 36.4 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.60 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Gris
Bâti / huisserie	Acier
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☐ —
Renouvellement air	3 vol/h — Stock / technique
Température consigne	Été 26 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	2		2	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	0		0	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	2 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☐

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	28 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.60 m / 72.8 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Sol PVC continu antistatique
UPEC	U4P3E3C3
Murs	Peinture antibactérienne — Vert bloc RAL 6029
Protection murale	☒ 1,20 m ☒ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Plafond technique bloc / laminaire
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	3.20 m

Portes

Vantail	1200×2100 mm — Blanc RAL 9016
Bâti / huisserie	Inox
Degré coupe-feu	EI60
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 8 kW — UTA-Bloc
Renouvellement air	12 vol/h — NF S90-351
Température consigne	Été 21 °C · Hiver 22 °C
Hygrométrie	50 %
Surpression	+15 Pa ☒ cascade
Extraction renforcée	☒
Filtration	F9 / terminal

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	2			
PC 20A normale	2		2	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	0		0	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	2		2	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	1			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	12 pts / 2 BAES
Mises à la terre	6 + liaison équipot.
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	2		2	
Vide	2		2	
Air médical 3,5 bars	2		2	
Protoxyde d'azote	—			

N₂O / AGSS	à confirmer (R-07)
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	6

Surface

Surface utile	48 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	3.20 m / 153.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	1	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	2	EV
Lave-bassin	1	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	1	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : CRITIQUE. Régime : IT médical / secouru + ondulé.
- Liaison équipotentielle + contrôleur permanent d'isolement (CPI) avec report d'alarme.
- N₂O / AGSS : à confirmer (R-07).
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Sol PVC continu antistatique
UPEC	U4P3E3C3
Murs	Peinture antibactérienne — Vert bloc RAL 6029
Protection murale	☒ 1,20 m ☒ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Plafond technique bloc
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	3.20 m

Portes

Vantail	1200×2100 mm — Blanc RAL 9016
Bâti / huisserie	Inox
Degré coupe-feu	EI60
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 8 kW — UTA-Bloc
Renouvellement air	12 vol/h — NF S90-351
Température consigne	Été 21 °C · Hiver 22 °C
Hygrométrie	50 %
Surpression	+15 Pa ☒ cascade
Extraction renforcée	☒
Filtration	F9 / terminal

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	8		8	
PC 16A ondulée/secourue	2			
PC 20A normale	2		2	
Alim. spécifique (dédiée)	4		4	
RJ45	4		4	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	2		2	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	1			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	12 pts / 2 BAES
Mises à la terre	6 + liaison équipot.
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0		0	
Vide	0		0	
Air médical 3,5 bars	0		0	
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	12 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	3.20 m / 38.4 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	1	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	2	EV
Lave-bassin	1	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	1	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : CRITIQUE. Régime : IT médical / secouru + ondulé.
- Liaison équipotentielle + contrôleur permanent d'isolement (CPI) avec report d'alarme.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Sol PVC continu
UPEC	U4P3E3C3
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☒ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	2.90 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc RAL 9016
Bâti / huisserie	Inox
Degré coupe-feu	EI30
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 5 kW — UTA-Bloc
Renouvellement air	8 vol/h — SSPI
Température consigne	Été 22 °C · Hiver 22 °C
Hygrométrie	50 %
Extraction renforcée	☒
Filtration	F9 / terminal

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	4		2	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	1	1		
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 2 BAES
Mises à la terre	3 + liaison équipot.
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	2	2	2	2
Vide	2	2	2	2
Air médical 3,5 bars	2	2	2	
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	6			

Surface

Surface utile	32 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.90 m / 92.8 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	1	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	1	EV
Lave-bassin	1	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	1	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : CRITIQUE. Régime : IT médical / secouru + ondulé.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Liaison équipotentielle + contrôleur permanent d'isolement (CPI) avec report d'alarme.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	350 daN/m²
Sol	Résine époxy lisse RAL 7035
UPEC	U4P3E3C3
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	3.00 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Inox
Degré coupe-feu	EI30
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 6 kW — CTA-Stérilisation
Renouvellement air	10 vol/h — CSSD
Température consigne	Été 22 °C · Hiver 22 °C
Hygrométrie	45 %
Extraction renforcée	☒
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	8		8	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	1		1	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	6 pts / 1 BAES
Mises à la terre	3
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	65 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	3.00 m / 195 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse	oui	
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	2	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	2	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	oui	labo/CSSD
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secours groupe + ondulé partiel.
- Autoclave : alim. force dédiée + vapeur/eau adoucie (R-11).
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	350 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable (plombée zone RX si applicable)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	3.00 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Plombée / blindée
Bâti / huisserie	Acier
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 5 kW — CTA-Imagerie
Renouvellement air	4 vol/h — Salle RX
Température consigne	Été 22 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	4		4	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	4
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	8 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	3.00 m / 24 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Alim. générateur RX dédiée ; protection plombée ; PACS sur réseau dédié.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	350 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable (plombée zone RX si applicable)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	3.00 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Plombée / blindée
Bâti / huisserie	Acier
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 5 kW — CTA-Imagerie
Renouvellement air	4 vol/h — Salle RX
Température consigne	Été 22 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	4		4	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	4
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	55 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	3.00 m / 165 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secours groupe + ondulé partiel.
- Alim. générateur RX dédiée ; protection plombée ; PACS sur réseau dédié.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	350 daN/m²
Sol	Résine époxy lisse RAL 7035
UPEC	U4P3E3C3
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	2.80 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 8 kW — CTA-Laboratoire
Renouvellement air	8 vol/h — Laboratoire +10 Pa
Température consigne	Été 22 °C · Hiver 22 °C
Surpression	+10 Pa ☒ cascade
Extraction renforcée	☒
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	10		10	
PC 16A ondulée/secourue	2			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	3		3	
RJ45	6		6	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	8 pts / 2 BAES
Mises à la terre	4
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	70 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.80 m / 196 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse	oui	
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	2	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	2	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	oui	labo/CSSD
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secours groupe + ondulé partiel.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Verre / alu
Bâti / huisserie	Alu anodisé
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 3 kW — CTA-Admin
Renouvellement air	4 vol/h — Bureaux / accueil
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	4		4	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	40 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 108 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.60 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Gris
Bâti / huisserie	Acier
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☐ —
Renouvellement air	3 vol/h — Stock / technique
Température consigne	Été 26 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	2		2	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	0		0	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	2 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☐

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	24 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.60 m / 62.4 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.60 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Gris
Bâti / huisserie	Acier
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☐ —
Renouvellement air	3 vol/h — Stock / technique
Température consigne	Été 26 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	2		2	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	0		0	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	2 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☐

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.60 m / 46.8 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.60 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Gris
Bâti / huisserie	Acier
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☐ —
Renouvellement air	3 vol/h — Stock / technique
Température consigne	Été 26 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	2		2	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	0		0	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	2 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☐

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	14 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.60 m / 36.4 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	≥ 500 daN/m²
Sol	Dalle béton + résine antidérapante
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture époxy / bardage métal — RAL 7035
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Bac acier / ventilation forcée
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	4.00 m

Portes

Vantail	1200×2200 mm — Gris RAL 7035
Bâti / huisserie	Acier galvanisé
Degré coupe-feu	EI60
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☐ —
Renouvellement air	8 vol/h — Local technique VRD
Température consigne	Été 28 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	2			
PC 20A normale	2		2	
Alim. spécifique (dédiée)	6		6	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	2		2	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP54
Éclairage normal / sécurité	8 pts / 2 BAES
Mises à la terre	8
Wi-Fi	☐

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	90 m² (plan VRD-01)
Hauteur / Volume	4.00 m / 360 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	3	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : CRITIQUE technique. Régime : IT médical / secouru + ondulé.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-01)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	2			

Surface	
Surface utile	16 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 43.2 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
• Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit. • Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N ₂ O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	16 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 43.2 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N ₂ O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	16 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 43.2 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secours groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N ₂ O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	16 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 43.2 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	2			

Surface	
Surface utile	16 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 43.2 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
• Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secours groupe + ondulé partiel. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit. • Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N ₂ O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	16 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 43.2 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	2	2		2
Vide	2	2		2
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	4			

Surface	
Surface utile	22 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 59.4 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
• Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit. • Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe relevée
H. sous faux-plafond	2.80 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 6 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	6 vol/h — HDJ
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	8		8	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	4		2	2
Appel infirmière	2	2		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	6 pts / 2 BAES
Mises à la terre	3
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	5	5		5
Vide	5	5		5
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	10

Surface

Surface utile	45 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.80 m / 126 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	1	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secours groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	2

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	2	2		2
Vide	2	2		2
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	4

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	2	2		2
Vide	2	2		2
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	4

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc HPL
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.2 kW — CTA-Hospitalisation
Renouvellement air	4 vol/h — Chambre hospitalière
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	3		1	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	2	2		2
Vide	2	2		2
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	4

Surface

Surface utile	18 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 48.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	1	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	1	EF+ECS
WC suspendu	1	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe à gorge
H. sous faux-plafond	2.80 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Alu
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 4 kW — CTA-Maternité
Renouvellement air	6 vol/h — Néonatalogie
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	4		2	2
Appel infirmière	2	2		
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0	1		
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	1	1		
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	3

Surface

Surface utile	38 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.80 m / 106.4 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	1	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	2	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	1	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	oui	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secouru groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Verre / alu
Bâti / huisserie	Alu anodisé
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 3 kW — CTA-Admin
Renouvellement air	4 vol/h — Bureaux / accueil
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	4		4	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	20 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 54 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Verre / alu
Bâti / huisserie	Alu anodisé
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 3 kW — CTA-Admin
Renouvellement air	4 vol/h — Bureaux / accueil
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	4		4	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	34 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 91.8 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	900×2100 mm — Verre / alu
Bâti / huisserie	Alu anodisé
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Contrôlé
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 3 kW — CTA-Admin
Renouvellement air	4 vol/h — Bureaux / accueil
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	0		0	
RJ45	4		4	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	1		1	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	1		1	
Monitoring	0			
Prise TV	1		1	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface	
Surface utile	48 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 129.6 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
- Criticité électrique : FAIBLE. Régime : normal. - Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame antidérapant R11
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016
Protection murale	☒ 1,20 m ☒ pleine hauteur ☒ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle hygiénique
Plinthe	Plinthe relevée
H. sous faux-plafond	2.80 m

Portes

Vantail	900×2100 mm — Blanc
Bâti / huisserie	Alu blanc
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☒ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 3.5 kW — CTA-Urgences
Renouvellement air	6 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☒
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	6		6	
PC 16A ondulée/secourue	4			4
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	2		2	
RJ45	4		2	2
Appel infirmière	1	1		
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	1		1	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	1	1		
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP44
Éclairage normal / sécurité	4 pts / 1 BAES
Mises à la terre	2
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	1	1		1
Vide	1	1		1
Air médical 3,5 bars	1	1		
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	3

Surface

Surface utile	22 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.80 m / 61.6 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de paillasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	1	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : ÉLEVÉ. Régime : secours groupe + ondulé partiel.
- Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	14 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 37.8 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds

Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes

Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation

Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles

Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux

Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			

N₂O / AGSS	Non requis
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural
Total prises gaz	0

Surface

Surface utile	14 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 37.8 m³

Plomberie sanitaire

Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération

- Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel.
- Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface	
Surface utile	14 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 37.8 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
• Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel. • Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface	
Surface utile	14 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 37.8 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
• Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel. • Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.

Sols / Murs / Plafonds	
Charge au sol	250 daN/m²
Sol	Carrelage grès cérame
UPEC	U3P3E2C2
Murs	Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent)
Protection murale	☒ 1,20 m ☐ pleine hauteur ☐ butoir lit
Plafond	Faux plafond dalle minérale
Plinthe	Plinthe standard
H. sous faux-plafond	2.70 m

Portes	
Vantail	830×2100 mm — Chêne clair
Bâti / huisserie	MDF stratifié
Degré coupe-feu	—
Contrôle d'accès	☒ Libre
Protection chocs	☐ h. 1,00 m

Chauffage / Ventilation / Climatisation	
Local climatisé	☒ 2.5 kW — CTA-Consultations
Renouvellement air	4 vol/h — DTU 68.3
Température consigne	Été 24 °C · Hiver 22 °C
Extraction renforcée	☐
Filtration	M5 + F7

Électricité — Courants forts & faibles				
Désignation	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
PC 16A normale	4		4	
PC 16A ondulée/secourue	1			
PC 20A normale	0		0	
Alim. spécifique (dédiée)	1		1	
RJ45	2		2	
Appel infirmière	0			
Interphone / Visiophone	0		0	
Vidéosurveillance	0		0	
Contrôle d'accès	0		0	
Monitoring	0			
Prise TV	0		0	

Indice protection	IP20
Éclairage normal / sécurité	3 pts / 1 BAES
Mises à la terre	1
Wi-Fi	☒

Fluides médicaux				
Gaz	Qté tot.	Bras	Mur	GTL/ bandeau
Oxygène	0			
Vide	0			
Air médical 3,5 bars	0			
Protoxyde d'azote	0			
N₂O / AGSS	Non requis			
Hauteur libre mini prises	1,40 m (bandeau) / 1,60 m mural			
Total prises gaz	0			

Surface	
Surface utile	14 m² (plan A-02)
Hauteur / Volume	2.70 m / 37.8 m³

Plomberie sanitaire		
Désignation	Qté	Alim.
Linéaire de pailleasse		
Lavabo / Lave-mains	0	EF+ECS
Vasque + plan vasque	0	EF+ECS
Évier	0	EF+ECS
Vidoir	0	EF
Douche	0	EF+ECS
WC suspendu	0	EF
Siphon de sol	0	EV
Lave-bassin	0	EF+ECS
Eau traitée / osmosée	0	
Auge chirurgicale	0	EF+ECS

Observations / équipements compris dans l'opération
• Criticité électrique : MOYEN. Régime : normal + secours ponctuel. • Données : visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des templates K'BIO — à dimensionner par les BE.