

Instrumentação Industrial

Aula de exercícios - Unidade I

Prof. Felipe Pinheiro

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
2019.2



Questão 1

Um dado instrumento realiza medições com média nula, desvio padrão unitário e função de distribuição de probabilidade normal (gaussiana). Determine a probabilidade desse instrumento ter uma leitura:

- a) Menor que 1,02
- b) Maior que 0,32
- c) Menor que -1
- d) Entre 0 e 0,25



Questão 1

Tabela de Distribuição Gaussiana

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
	$F(z)$									
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7793	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8906	0.8925	0.8943	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9648	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857



Questão 2

A espessura de um conjunto de juntas de vedação varia devido a distúrbios aleatórios na produção, porém os valores de espessura pertencem a uma distribuição Gaussiana. Se o valor médio da espessura é 2,5 mm e o desvio padrão é 0,3mm. Calcule a porcentagem de juntas que tem espessura maior que 2,0 mm.



Questão 3

Resistores de 330Ω e 220Ω são associados em série para formar um resistor de 550Ω , e cada resistor tem tolerância de 2%. Qual a tolerância da associação proposta (valores absolutos e percentuais) ?



Questão 4

O calculo de potência em um equipamento utilizada um voltímetro e um amperímetro com erro de 1 e 2%, respectivamente. Qual o erro para a leitura de potência?

