令和7年度　給水装置工事主任技術者試験　正答番号一覧

科目名	問題番号	正答番号
公衆衛生概論	1	(4)
	2	(2)
	3	(3)
水道行政	4	(4)
	5	(4)
	6	(3)
	7	(1)
	8	(4)
	9	(5)
給水装置工事法	10	(5)
	11	(2)
	12	(2)
	13	(5)
	14	(1)
	15	(2)
	16	(3)
	17	(1)
	＊18 （別頁参照）	－
	19	(2)

科目名	問題番号	正答番号
給水装置の構造及び性能	20	(2)
	21	(4)
	22	(3)
	23	(1)
	24	(1)
	25	(2)
	26	(4)
	27	(4)
	28	(1)
	29	(2)
給水装置計画論	30	(3)
	31	(3)
	32	(1)
	33	(3)
	34	(1)
	35	(2)
給水装置工事事務論	36	(5)
	37	(3)
	38	(3)
	39	(4)
	40	(4)

科目名	問題番号	正答番号
給水装置の概要	41	(1)
	42	(2)
	43	(1)
	44	(2)
	45	(1)
	46	(3)
	47	(5)
	48	(3)
	49	(2)
	50	(3)
	51	(4)
給水装置施工管理法	52	(1)
	53	(3)
	54	(2)
	55	(4)
	56	(4)
	57	(5)
	58	(5)
	59	(3)
	60	(4)

＊問題１８について

本問題は、給水管の明示に関して「適当なもの」を選択する問題であり、解答肢（４）を正答肢としていたが、「道路法施行令第１２条」、「道路法施行規則第４条の３の２」及び「道路法施行令および道路法施行規則の一部改正に伴う水道管の布設について」（厚生省環境衛生局水道課長通知、昭和４６年６月４日厚生省環水第５５号）では、明示すべき事項は、「名称」・「管理者」「埋設した年」となっており文中の「埋設した年度」では正答肢とならないため、正答肢なしとし、当問題については受験者全員を正解として扱わせていただきます。

問題　18 給水管の明示に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

⑴　道路部分に布設する内径 50mm 以上の給水管には、明示テープにより管を明示しなければならない。

⑵　宅地部分に布設する給水管の位置については、維持管理上必要がある場合、明示杭等によりその位置を明示しなければならない。

⑶　道路部分に布設する管などの明示テープの色は、水道管は青色、ガス管は緑色、下水管は赤色とされている。

⑷　道路部分に布設する管などに明示すべき事項は、埋設物の名称・管理者、埋設した年度である。

⑸　道路部分に給水管を埋設した際の明示シートは、水道事業者の指示により、指定された 仕様のものを任意の位置に設置する。