

現場確認チェックリスト

適・否・対象外だけで終わらせず、是正担当・期限・再確認を記録

会社・現場

工事・作業名

確認日時

確認者

作業責任者

作業高さ・場所

No.	確認項目	適	否	外	根拠・現物・写真番号／不適合内容
1	地上組立、長柄工具、点検位置変更等で高所作業を回避できるか	☐	☐	☐	
2	作業床を設けられるか。困難の根拠と代替措置は妥当か	☐	☐	☐	
3	端部・開口部の囲い、手すり、覆い、防網等は適合しているか	☐	☐	☐	
4	覆いは固定・識別され、復旧確認者と再開条件が決まっているか	☐	☐	☐	
5	足場の床材・隙間・端部・昇降設備・点検記録は適合しているか	☐	☐	☐	
6	屋根の踏み抜き、端部、開口、昇降を分けて対策したか	☐	☐	☐	
7	脚立・はしごを安定した作業床へ置換できないか再検討したか	☐	☐	☐	
8	作業条件に必要な法定教育・資格・記録を確認したか	☐	☐	☐	

現場確認チェックリスト（続き）

適・否・対象外だけで終わらせず、是正担当・期限・再確認を記録

No.	確認項目	適	否	外	根拠・現物・写真番号／不適合内容
9	器具は使用質量、作業高さ、取付位置、ショックアブソーバ等に適合するか	☐	☐	☐	
10	取付設備の強度・位置・随時点検を確認したか	☐	☐	☐	
11	自由落下距離、器具表示の落下距離、実際の下方空間を照合したか	☐	☐	☐	
12	振られ、端部接触、床・梁・設備への衝突を評価したか	☐	☐	☐	
13	ベルト、縫製、金具、ランヤード、アブソーバ、巻取り器を使用前点検したか	☐	☐	☐	
14	定期点検記録、使用・保管・衝撃履歴を確認し、不適合品を隔離したか	☐	☐	☐	
15	足場点検者をあらかじめ指名し、点検結果と補修措置を記録したか	☐	☐	☐	
16	組立て・一部解体・変更後の点検者氏名を記録・保存したか	☐	☐	☐	

是正・中止・再確認

是正内容・担当： _____

期限・作業再開条件： _____

再確認日時・確認者： _____