

MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE MODERNIZACIÓN DE VIVIENDAS

LISTA COMPLETA DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE AISLAMIENTO DEL PISO

Todo el trabajo debe cumplir con las especificaciones de Energy Trust of Oregon. **Esta lista de verificación sirve solo como guía de referencia.** Consulte el Manual de Especificaciones actual para obtener información adicional y aclaraciones. Las secciones de referencia específicas se indican en cursiva.

<input type="checkbox"/>	Determine los espacios acondicionados previstos y la ubicación del aire y los límites térmicos. <i>UN 1.0</i>
<input type="checkbox"/>	Retire los escombros del espacio de acceso bajo la casa. <i>UN 1.1</i>
<input type="checkbox"/>	Determine si hay áreas de almacenamiento o contacto humano. <i>IN 1.9</i>
<input type="checkbox"/>	Verifique la ventilación pasiva adecuada. <i>UN 1.2</i>
<input type="checkbox"/>	Selle todas las penetraciones de piso (plomaría, cableado, penetraciones de ductos y transiciones de piso). <i>UN 1.4</i>
<input type="checkbox"/>	Asegúrese de que la cubierta del suelo esté completa, sea continua y esté correctamente solapada. <i>UN 1.3</i>
<input type="checkbox"/>	El aislamiento que se está instalando es un valor R apropiado y se apoya adecuadamente utilizando materiales y sujetadores aprobados. Los soportes están espaciados de acuerdo con el lapso. <i>UN 2.0-2.2 y Apéndice B</i>
<input type="checkbox"/>	Toda la longitud del aislamiento está en contacto con el piso. <i>UN 2.0</i>
<input type="checkbox"/>	Todas las barreras de vapor dan a la sala de estar. <i>UN 2.0</i>
<input type="checkbox"/>	Aislar las líneas de agua. <i>UN 2.3</i>
<input type="checkbox"/>	Las puertas de acceso están aisladas a R-25 y han sido climatizadas. <i>UN 2.4</i>
<input type="checkbox"/>	Verifique que las puertas de acceso se abran fácilmente y que sean resistentes a la intemperie y a las alimañas. <i>UN 2.5</i>
<input type="checkbox"/>	Las paredes del espacio de acceso bajo la casa entre la sala de estar y las áreas de espacio de acceso bajo la casa están aisladas a R-15. <i>UN 2.8</i>
<input type="checkbox"/>	Los conductos de extracción de aire se ventilan completamente hacia el exterior sin espacios. <i>UN 2.6 y UN 2.7</i>
<input type="checkbox"/>	Las paredes verticales que separan los espacios de acceso bajo la casa del interior están aisladas. <i>UN 2.8</i>

Nombre en letra de imprenta:	Firma:	Fecha: