

3.6

高处作业高度 highness of work at heights

h_w

作业区各作业位置至相应坠落高度基准面(3.2)的垂直距离中的最大值。

注：高处作业高度的单位为米。

4 高处作业分级

4.1 高处作业高度分为 2 m~5 m、大于 5 m~15 m、大于 15 m~30 m 及 大于 30 m 四个区段,高处作业按照 4.3 的规定进行分级。

4.2 可能引起坠落的 10 种客观危险因素：

- a) GB/T 28591—2012 中 3.2 规定的 5 级以上风力；
- b) GBZ/T 229.3—2010 中 4.3 规定的Ⅱ级或Ⅱ级以上的高温作业；
- c) 作业时间段平均气温等于或低于 5 ℃的作业环境；
- d) 接触冷水温度等于或低于 12 ℃的作业；
- e) 作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物；
- f) GB/T 50034—2024 中 5.5.4 规定的低于该作业场所一般照明照度标准值的 10%，或低于15 lx 的作业场所；
- g) 作业活动范围与危险电压带电体的距离小于表 1 的规定；

表 1 作业活动范围与危险电压带电体的距离

危险电压带电体的电压等级 kV	距离 m
≤10	1.7
35	2.0
66~110	2.5
220	4.0
330	5.0
500	6.0

- h) 摆动,或立足处不是平面或只有很小的平面,致使作业者无法维持正常姿势；

注：很小的平面是指任一边小于 500 mm 的矩形平面、直径小于 500 mm 的圆形平面或具有类似尺寸的其他形状的平面。

- i) GBZ 2.2—2007 中 14.2 规定的Ⅲ级或Ⅲ级以上的体力劳动强度；
- j) 空气中含氧量低于 19.5%或存在有毒气体的作业环境。

4.3 不存在 4.2 列出的任一种客观危险因素的高处作业按表 2 规定的 A 类法分级,存在 4.2 列出的一种或一种以上客观危险因素的高处作业按表 2 规定的 B 类法分级。

表 2 高处作业分级

分类法	高处作业高度 h_w/m			
	$2\leq h_w\leq 5$	$5< h_w\leq 15$	$15< h_w\leq 30$	$h_w>30$
A	I	II	III	IV
B	II	III	IV	IV