

章节：4 高处作业分级
 文件：02_高处作业分级.pdf

【表 1】

表格编号：表 1
 表格标题：作业活动范围与危险电压带电体的距离
 位置：第 1 页
 表格内容：

危险电压带电体的电压等级(kV) 距离(m)	
≤10	1.7
35	2.0
66～110	2.5
220	4.0
330	5.0
500	6.0

说明：规定高处作业时与危险电压带电体的最小安全距离要求。

【表 2】

表格编号：表 2
 表格标题：高处作业分级
 位置：第 1 页，表 1 下方
 表格内容：

分类法 2≤hw≤5 5<hw≤15 15<hw≤30 hw>30				
A	I 级	II 级	III 级	IV 级
B	II 级	III 级	IV 级	IV 级

说明：按作业高度和客观危险因素将高处作业分为 A、B 两类，各分四级。