

附 录 A

(资料性)

电力行业工种及可能存在的危害因素

电力行业工种及其可能存在的危害因素见表 A.1。

表 A.1 电力行业工种及可能存在的危害因素

类别 编号	典型工种			相近工种	可能存在的危害因素
	类别	工种名称	工种编号		
DL-01	发电	发电工程技术人员	DL-01-001	—	坠落物、电伤害、外形缺陷、噪声、外露运动件
		太阳能利用工	DL-01-002	—	坠落物、外形缺陷、电伤害、有害光照
		微水电利用工	DL-01-003	—	坠落物、外形缺陷、作业场所湿滑、电伤害、噪声、坠落
		小风电利用工	DL-01-004	—	坠落物、飞溅物、电伤害外形缺陷、噪声、坠落、作业场所湿滑
		核与辐射安全工程技术人员	DL-01-005	核电厂运行员、核设施设备维修员、核设施设备在役检查员、放射性物质的运输员	坠落物、电离辐射、粉尘与气溶胶、作业场所空气不良、外形缺陷、电伤害、高温物质、作业场所湿滑、噪声、有毒品
		核与辐射监测工程技术人员	DL-01-006	核电厂辐射防护员	坠落物、电离辐射、外形缺陷、粉尘和气溶胶、噪声、有毒品、作业场所空气不良
		电力锅炉运行值班员	DL-01-007	锅炉运行值班员、除灰值班员、锅炉辅机值班员、电厂辅控运行值班员	坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、高温物质、有害光照、粉尘和气溶胶、飞溅物、噪声、有毒品、易燃液体、易燃固体
		燃料值班员	DL-01-008	燃油值班员、卸煤值班员、输煤值班员、燃料集控值班员、生物质燃料值班员、煤层气预处理值班员	坠落物、易燃液体、易燃固体、粉尘和气溶胶、外形缺陷、飞溅物、噪声、有毒品
		汽轮机运行值班员	DL-01-009	汽轮机辅机值班员、汽轮机值班员	坠落物、外形缺陷、噪声、作业场所湿滑、飞溅物、高温物质
		燃气轮机值班员	DL-01-010	燃气轮机运行值班员、煤层气发电运行值班员	坠落物、易燃气体、易燃固体、粉尘和气溶胶、作业场所湿滑、噪声、飞溅物、高温物质、有毒品

表 A.1 电力行业工种及可能存在的危险因素（续）

典型工种				相近工种	可能存在的危险因素
类别编号	类别	工种名称	工种编号		
DL-01	发电	发电集控值班员	DL-01-011	发电运行巡检员、发电运行集控值班员	坠落物、外形缺陷、电伤害、飞溅物
		电气值班员	DL-01-012	—	坠落物、外形缺陷、电伤害、飞溅物、外露运动件
		火电厂氢冷值班员	DL-01-013	—	坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、易燃气体、低温物质、飞溅物
		余热余压利用系统操作工	DL-01-014	余热利用工、余压利用工	坠落物、飞溅物、外形缺陷、噪声、高温物质
		水力发电运行值班员	DL-01-015	水电站泄水设备设施值班员、水电站值班员	坠落物、外形缺陷、作业场所湿滑、电伤害、噪声、坠落、飞溅物
		光伏发电运维值班员	DL-01-016	—	坠落物、外形缺陷、电伤害、有害光照、飞溅物
		风力发电运维值班员	DL-01-017	—	坠落物、飞溅物、电伤害、外形缺陷、噪声、坠落、粉尘和气溶胶
		发电机检修工	DL-01-018	电动机检修工、发电厂发电机检修工、风力发电机检修工	坠落物、作业场所湿滑、飞溅物、坠落、电伤害、外形缺陷、外露运动件
		锅炉设备检修工	DL-01-019	—	坠落物、飞溅物、外形缺陷、作业场所湿滑、噪声、作业场所空气不良、坠落、粉尘和气溶胶
		汽轮机和水轮机检修工	DL-01-020	汽轮机检修工、水轮机检修工、水工建筑检修工	坠落物、作业场所湿滑、飞溅物、外形缺陷、噪声、作业场所空气不良
		发电设备安装工	DL-01-021	汽轮机安装工、水轮机安装工、水轮发电机组安装工、风力发电机组安装工、光伏发电设备安装工	坠落物、作业场所湿滑、飞溅物、外形缺陷、坠落、电伤害、有害光照

表 A.1 电力行业工种及可能存在的危害因素（续）

类别 编号	典型工种			相近工种	可能存在的危害因素
	类别	工种名称	工种编号		
DL-02	输电	输电工程技术人员	DL-02-001	—	坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、电伤害、坠落
		送电线路工	DL-02-002	送电线路架设工、送电线路检修工、高压线路带电检修工、送电线路直升机航检员、无人机巡检工	坠落物、作业场所湿滑、飞溅物、外形缺陷、电伤害
		电力电气设备安装工	DL-02-003	电力工程内线安装工、电网调度自动化维护员	坠落物、作业场所湿滑、飞溅物、外形缺陷、坠落、电伤害
		电力电缆安装运维工	DL-02-004	电力电缆安装工、电力电缆运维工	坠落物、作业场所湿滑、作业场所空气不良、有毒品、粉尘和气溶胶、飞溅物、外形缺陷、坠落、电伤害
DL-03	变电	变电工程技术人员	DL-03-001	—	坠落、坠落物、作业场所湿滑、飞溅物、外形缺陷、电伤害、有毒品
		电力电气设备安装工	DL-03-002	电力工程内线安装工、高压电气安装工、变电设备安装工、换流站直流设备检修工、变电一次安装工、变电二次安装工	坠落物、作业场所湿滑、飞溅物、外形缺陷、坠落、电伤害、有毒品
		变配电运行值班员	DL-03-003	变电站值班员、变配电工、换流站值班员	坠落、坠落物、作业场所湿滑、粉尘和气溶胶、有毒品、飞溅物、电伤害、外形缺陷
		继电保护员	DL-03-004	—	坠落物、作业场所湿滑、飞溅物、电伤害、外形缺陷、坠落
		变电设备检修工	DL-03-005	换流站直流设备检修工、变压器设备检修工、开关设备检修工	坠落物、作业场所湿滑、飞溅物、坠落、有毒品、电伤害
DL-04	配电	供电工程技术人员	DL-04-001	—	坠落物、作业场所湿滑、粉尘和气溶胶、飞溅物、外形缺陷、坠落、电伤害
		配电线路工	DL-04-002	配电线路架设工、配电线路检修工、高压线路带电检修工、电力电缆安装运维工	坠落物、作业场所湿滑、飞溅物、外形缺陷、坠落、电伤害

表 A.1 电力行业工种及可能存在的危险因素（续）

典型工种				相近工种	可能存在的危险因素
类别 编号	类别	工种名称	工种编号		
DL-04	配电	配电运行值班员	DL-04-003	配电网设备运维员、配电房(所、室)运行值班员、配电运营指挥员、配网自动化运维工、电力调度员	坠落、坠落物、作业场所湿滑、飞溅物、电伤害
		供电服务员	DL-04-004	抄表核算收费员、电力负荷监测运维员、用电检查(稽查)员、装表接电工、农网配电营业工、用电客户受理员、智能用电运营工、电力负荷控制员、用电监察员	坠落物、电伤害、坠落、作业场所湿滑、外形缺陷
DL-05	通用工种	设备点检员	DL-05-001	机械设备点检员、电气设备点检员、仪表设备点检员、过程控制系统点检员、物资配送作业员	坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、电伤害
		仪器仪表维修工	DL-05-002	电能表修校工、水电自动装置检修工	坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、电伤害
		安全员	DL-05-003	—	坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、坠落、噪声、电伤害
		电工	DL-05-004	煤矿井下防爆电工、化工检修电工、烟机电工、港机电工	坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、电伤害、坠落
		网络与信息安全管理	DL-05-005	信息通信网络维护人员、通信运维检修工、通信工程建设工、通信调度监控员、网络与信息安全管理	坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、坠落、电伤害
		试验员	DL-05-006	电气试验工、带电检测工、机械试验工	坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、飞溅物、坠落、电伤害
		焊工	DL-05-007	—	坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、飞溅物、有毒品、高温物质、非电离辐射

表 A.1 电力行业工种及可能存在的危害因素（续）

典型工种				相近工种	可能存在的危害因素
类别 编号	类别	工种名称	工种编号		
DL-05	通用工种	工业废水处理工	DL-05-008	—	坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷、粉尘和气溶胶、作业场所空气不良、有毒品、腐蚀品
		起重工	DL-05-009	水上起重工	坠落物、作业场所湿滑、外形缺陷
注：本表所列的通用工种中的电工指在用人单位中对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业的人员（不含电力系统进网作业）。					