

附 录 B

(资料性)

电力行业各工种个体防护装备的配备

B.1 电力行业个体防护装备的配备

电力行业各工种个体防护装备的配备具体要求见表 B.1。

表 B.1 电力行业个体防护装备配备

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-01-001	安全帽	春夏秋	DL-01-001TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	耳塞(罩)		DL-01-001TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	带电作业用绝缘手套		DL-01-001SF	电绝缘	定期检验
	防护手套	春夏秋		防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	防电弧手套				防电弧
	防电弧服		DL-01-001FZ	防电弧	24
安全鞋	春夏秋	DL-01-001ZB	电绝缘	定期检验	
	冬		电绝缘、防寒	定期检验	
DL-01-002	安全帽	春夏秋	DL-01-002TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-002YM	防御紫外线、可见光	36
	带电作业用绝缘手套		DL-01-002SF	电绝缘	定期检验
	防电弧手套			防电弧	—
	防电弧服		DL-01-002FZ	防电弧	24
	安全鞋	春夏秋	DL-01-002ZB	电绝缘	定期检验
冬		电绝缘、防寒		定期检验	

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-01-003	安全帽	春夏秋	DL-01-003TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-003YM	防御紫外线、可见光	36
	耳塞(罩)		DL-01-003TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	防电弧手套		DL-01-003SF	防电弧	—
	防电弧服		DL-01-003FZ	防电弧	24
	安全鞋	春夏秋	DL-01-003ZB	防滑	12
		冬		防滑、防寒	24
	安全带		DL-01-003ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
DL-01-004	安全帽	春夏秋	DL-01-004TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-004YM	防冲击	36
	耳塞(罩)		DL-01-004TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	带电作业用绝缘手套		DL-01-004SF	电绝缘	定期检验
	防电弧手套			防电弧	—
	耳塞(罩)		DL-01-004TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	安全鞋	春夏秋	DL-01-004ZB	导电、防滑	12
		冬		导电、防滑、防寒	24
	安全带		DL-01-004ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
	缓降装置			缓解下降速度	—
	安全网			坠落防护	—

表 B.1 电力行业个体防护装备配备(续)

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-01-005	安全帽	春夏秋	DL-01-005TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-005YM	防冲击	36
	耳塞(罩)		DL-01-005TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	防尘口罩		DL-01-005HX	防非油性颗粒物	佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩
	防毒面具			视具体情况而定	—
	自给开路式压缩空气呼吸器			隔绝有害气体和缺氧环境	需年检
	带电作业用绝缘手套		DL-01-005SF	电绝缘	定期检验
	防护手套	春夏秋		防化学品、防机械危害、耐油、防滑、防热伤害	3
		冬		防化学品、防机械危害、耐油、防滑、防热伤害、防寒	3
	防电弧手套			防电弧	—
	防护服		DL-01-005FZ	防颗粒物、防化学品、隔热	24
	防电弧服			防电弧	24
	安全鞋	春夏秋	DL-01-005ZB	防滑	12
		冬		防滑、防寒	24
	化学防护鞋			防化学品	24

表 B.1 电力行业个体防护装备配备(续)

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-01-006	安全帽	春夏秋	DL-01-006TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-006YM	防冲击	36
	耳塞(罩)		DL-01-006TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	防尘口罩		DL-01-006HX	防非油性颗粒物	佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩
	防毒面具			视具体情况而定	—
	自给开路式压缩空气呼吸器			隔绝有害气体和缺氧环境	需年检
	防护手套	春夏秋	DL-01-006SF	防化学品、防机械危害、耐油、防滑、防热伤害	3
		冬		防化学品、防机械危害、耐油、防滑、防热伤害、防寒	3
	防护服		DL-01-006FZ	防颗粒物、防化学品	24
	安全鞋	春夏秋	DL-01-006ZB	防滑	12
		冬		防滑、防寒	24
	化学防护鞋				防化学品
DL-01-007	安全帽	春夏秋	DL-01-007TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-007YM	防御可见光、防冲击	36
	耳塞(罩)		DL-01-007TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	防尘口罩		DL-01-007HX	防油性颗粒物	佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩
	防毒面具			视具体情况而定	—
	自给开路式压缩空气呼吸器			隔绝有害气体和缺氧环境	需年检
	防护服		DL-01-007FZ	防静电、阻燃、防颗粒物、防化学品	24
	防护手套	春夏秋	DL-01-007SF	防机械危害、隔热	3
		冬		防机械危害、隔热、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-01-007ZB	电绝缘、防滑	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验
	化学防护鞋				防化学品

表 B.1 电力行业个体防护装备配备(续)

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-01-008	安全帽	春夏秋	DL-01-008TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-008YM	防冲击	36
	耳塞(罩)		DL-01-008TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	防尘口罩		DL-01-008HX	防油性颗粒物	佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩
	防毒面具			视具体情况而定	—
	自给开路式压缩空气呼吸器			隔绝有害气体和缺氧环境	需年检
	防护服		DL-01-008FZ	防静电、阻燃、防颗粒物、防化学品	24
	防护手套	春夏秋	DL-01-008SF	防机械危害、防滑、隔热	3
		冬		防机械危害、防滑、隔热、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-01-008ZB	防静电、防滑、耐油	12
		冬		防静电、防滑、耐油、防寒	24
	化学防护鞋			防化学品	24
DL-01-009	安全帽	春夏秋	DL-01-009TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-009YM	防冲击	36
	防护服		DL-01-009FZ	隔热	36
	防护手套	春夏秋	DL-01-009SF	防机械危害、防滑、隔热	3
		冬		防机械危害、防滑、隔热、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-01-009ZB	防静电、防滑、耐油	12
		冬		防静电、防滑、耐油、防寒	24

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-01-010	安全帽	春夏秋	DL-01-010TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-010YM	防冲击	36
	耳塞(罩)		DL-01-010TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	防尘口罩		DL-01-010HX	防油性颗粒物	佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩
	防毒面具			视具体情况而定	—
	自给开路式压缩空气呼吸器			隔绝有害气体和缺氧环境	需年检
	防护服		DL-01-010FZ	防静电、阻燃、防颗粒物、防化学品	24
	防护手套	春夏秋	DL-01-010SF	防机械危害、防滑、隔热	3
		冬		防机械危害、防滑、隔热、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-01-010ZB	防静电、防滑、耐油	12
		冬		防静电、防滑、耐油、防寒	24
	化学防护鞋			防化学品	24
DL-01-011	安全帽	春夏秋	DL-01-011TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-011YM	防冲击	36
	带电作业用绝缘手套		DL-01-011SF	电绝缘	定期检验
	防护手套	春夏秋		防机械危害、防滑	3
		冬		防机械危害、防滑、防寒	3
	防电弧手套			防电弧	—
	防电弧服		DL-01-011FZ	防电弧	24
	安全鞋	春夏秋	DL-01-011ZB	电绝缘	定期检验
冬		电绝缘、防寒		定期检验	

表 B.1 电力行业个体防护装备配备 (续)

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-01-012	安全帽	春夏秋	DL-01-012TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-012YM	防冲击	36
	带电作业用绝缘手套		DL-01-012SF	电绝缘	定期检验
	防护手套	春夏秋		防机械危害、防滑	3
		冬		防机械危害、防滑、防寒	3
	防电弧手套			防电弧	—
	防电弧服		DL-01-012FZ	防电弧	24
	安全鞋	春夏秋	DL-01-012ZB	电绝缘	定期检验
冬		电绝缘、防寒		定期检验	
DL-01-013	安全帽	春夏秋	DL-01-013TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-013YM	防冲击	36
	防护服		DL-01-013FZ	防静电、阻燃、防颗粒物、防化学品	24
	防护手套	春夏秋	DL-01-013SF	防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-01-013ZB	防静电、防滑	12
		冬		防静电、防滑、防寒	24
DL-01-014	安全帽	春夏秋	DL-01-014TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-014YM	防冲击	36
	耳塞(罩)		DL-01-014TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	防护服		DL-01-014FZ	隔热	36
	防护手套	春夏秋	DL-01-014SF	防机械危害、隔热	3
		冬		防机械危害、隔热、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-01-014ZB	耐油、防静电、防滑	12
冬		耐油、防静电、防滑、防寒		24	

表 B.1 电力行业个体防护装备配备(续)

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-01-015	安全帽	春夏秋	DL-01-015TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		SY-11-015YM	防冲击	36
	耳塞(罩) 		DL-01-015TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	带电作业用绝缘手套		DL-01-015SF	电绝缘	定期检验
	防电弧手套			防电弧	—
	防电弧服		DL-01-015FZ	防电弧	24
	安全鞋	春夏秋	DL-01-015ZB	电绝缘、防滑	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验
	安全带		DL-01-015ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
DL-01-016	安全帽	春夏秋	DL-01-016TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-016YM	防冲击,防光辐射	36
	带电作业用绝缘手套		DL-01-016SF	电绝缘	定期检验
	防电弧手套			防电弧	—
	防电弧服		DL-01-016FZ	防电弧	24
	安全鞋	春夏秋	DL-01-016ZB	电绝缘	定期检验
		冬		电绝缘、防寒	定期检验

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-01-017	安全帽	春夏秋	DL-01-017TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-017YM	防冲击	36
	耳塞(罩)		DL-01-017TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	防尘口罩		DL-01-017HX	防油性颗粒物	佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩
	带电作业用绝缘手套		DL-01-017SF	电绝缘	定期检验
	防护手套	春夏秋		防机械危害、防滑	3
		冬		防机械危害、防滑、防寒	3
	防电弧手套			防电弧	—
	防电弧服		DL-01-017FZ	防电弧	24
	防护服			防颗粒物	24
	安全鞋	春夏秋	L-01-017ZB	电绝缘、防滑	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验
	安全带		DL-01-017ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
	缓降装置			缓解下降速度	—
DL-01-018	安全帽	春夏秋	DL-01-018TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-018YM	防冲击	36
	自给开路式压缩空气呼吸器		DL-01-018HX	隔绝有害气体和缺氧环境	需年检
	带电作业用绝缘手套		DL-01-018SF	电绝缘	定期检验
	防护手套	春夏秋		防机械危害、防滑	3
		冬		防机械危害、防滑、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-01-018ZB	防静电、防滑、保护足趾、防刺穿	12
		冬		防静电、防滑、保护足趾、防刺穿、防寒	24
	安全带		DL-01-018ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
	缓降装置			缓解下降速度	—
	安全网			坠落防护	—

表 B.1 电力行业个体防护装备配备(续)

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-01-019	安全帽	春夏秋	DL-01-019TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-019YM	防冲击	36
	耳塞(罩)		DL-01-019TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	防尘口罩		DL-01-019HX	防非油性颗粒物	佩戴呼吸阻力明显增加时更换滤料或口罩
	防毒面具			视具体情况而定	—
	自给开路式压缩空气呼吸器			隔绝有害气体和缺氧环境	需年检
	防护手套	春夏秋	DL-01-019SF	防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-01-019ZB	防滑、耐油、保护足趾、防刺穿	12
		冬		防滑、耐油、保护足趾、防刺穿、防寒	24
	安全带		DL-01-019ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
	缓降装置			缓解下降速度	—
	安全网			坠落防护	—
DL-01-020	安全帽	春夏秋	DL-01-020TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	耳塞(罩)		DL-01-020TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	防护手套	春夏秋	DL-01-020SF	防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-01-020ZB	防滑、耐油、保护足趾、防刺穿	12
		冬		防滑、耐油、保护足趾、防刺穿、防寒	24

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-01-021	安全帽	春夏秋	DL-01-021TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-01-021YM	防御可见光、防冲击	36
	自给开路式压缩空气呼吸器		DL-01-021HX	隔绝有害气体和缺氧环境	需年检
	防电弧服		DL-01-021FZ	防电弧	24
	带电作业用绝缘手套		DL-01-021SF	电绝缘	定期检验
	防电弧手套			防电弧	—
	防护手套	春夏秋		防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-01-021ZB	电绝缘	定期检验
		冬		电绝缘、防寒	定期检验
	安全带		DL-01-021ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
	缓降装置			缓解下降速度	—
	安全网			坠落防护	—
DL-02-001	安全帽	春夏秋	DL-02-001TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	防电弧服		DL-02-001FZ	防电弧	24
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24
		夏			12
		冬			36
	高压静电防护服			静电感应防护	—
	带电作业用绝缘手套		DL-02-001SF	电绝缘	定期检验
	防电弧手套			防电弧	—
	安全鞋	春夏秋	DL-02-001ZB	电绝缘、防滑	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验
	安全带		DL-02-001ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	36
	缓降装置			缓解下降速度	—
	安全网			坠落防护	—
个人保安线		DL-02-001QT	防电伤害	—	

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-02-002	安全帽	春夏秋	DL-02-002TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	高压静电防护服		DL-02-002FZ	静电感应防护	—
	带电作业用屏蔽服			屏蔽高压电	—
	防电弧服			防电弧	24
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24
		夏			12
		冬			36
	防护手套	春夏秋	DL-02-002SF	防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	带电作业用绝缘手套			电绝缘	定期检验
	安全鞋	春夏秋	DL-02-002ZB	电绝缘、防滑	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验
	安全带		DL-02-002ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	36
	缓降装置			缓解下降速度	—
	安全网			坠落防护	—
	个人保安线		DL-02-002QT	防电伤害	—
	绝缘杆			防电伤害	—
	绝缘绳			防电伤害	—
	绝缘垫			防电伤害	—
DL-02-003	安全帽	春夏秋	DL-02-003TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	带电作业用绝缘手套		DL-02-003SF	电绝缘	定期检验
	防护手套	春夏秋		防机械危害	3
		冬	防机械危害、防寒	3	
	安全鞋	春夏秋	DL-02-003ZB	电绝缘、防滑	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验
	安全带		DL-02-003ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
	缓降装置			缓解下降速度	—
	安全网			坠落防护	—
个人保安线		DL-02-003QT	防电伤害	—	

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-02-004	安全帽	春夏秋	DL-02-004TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	防毒面具		DL-02-004HX	视具体情况而定	—
	自给开路式压缩空气呼吸器			隔绝有害气体和缺氧环境	需年检
	防电弧服		DL-02-004FZ	防电弧	24
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24
		夏			12
		冬			36
	带电作业用绝缘手套		DL-02-004SF	电绝缘	定期检验
	防电弧手套			防电弧	—
	防护手套	春夏秋		防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-02-004ZB	电绝缘、防滑	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验
	安全带		DL-02-004ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
	缓降装置			缓解下降速度	—
	安全网			坠落防护	—
	个人保安线		DL-02-004QT	防电伤害	—

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月	
DL-03-001	安全帽	春夏秋	DL-03-001TB	普通型	30	
		冬		防寒	30	
	防毒面具		DL-03-001HX	视具体情况而定	—	
	防电弧服		DL-03-001FZ	防电弧	24	
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24	
		夏			12	
		冬			36	
	高压静电防护服			DL-03-001FZ	静电感应防护	—
	防护服				防化学气体泄漏	24
	带电作业用绝缘手套			DL-03-001SF	电绝缘	定期检验
	防电弧手套		防电弧		—	
	安全鞋	春夏秋	DL-03-001ZB	电绝缘、防滑	定期检验	
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验	
	防化学品鞋			DL-03-001ZB	防化学品	24
	安全带		DL-03-001ZL		坠落防护	36
	自锁器/速差 自控器/安全绳			DL-03-001ZL	坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
	个人保安线		DL-03-001QT		防电伤害	—

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月	
DL-03-002	安全帽	春夏秋	DL-03-002TB	普通型	30	
		冬		防寒	30	
	防毒面具		DL-03-002HX	视具体情况而定	—	
	防电弧服		DL-03-002FZ	防电弧	24	
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24	
		夏			12	
		冬			36	
	高压静电防护服				静电感应防护	—
	防护服				防化学气体泄漏	24
	防护手套	春夏秋		DL-03-002SF	防机械危害	3
		冬	防机械危害、防寒		3	
	带电作业用绝缘手套				电绝缘	定期检验
	防电弧手套				防电弧	—
	安全鞋	春夏秋	DL-03-002ZB	电绝缘、防滑	定期检验	
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验	
	防化学品鞋				防化学品	24
	安全带		DL-03-002ZL	坠落防护	36	
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—	
	个人保安线		DL-03-002QT	防电伤害	—	

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-03-003	安全帽	春夏秋	DL-03-003TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	防毒面具		DL-03-003HX	视具体情况而定	—
	防电弧服		DL-03-003FZ	防电弧	24
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24
		夏			12
		冬			36
	高压静电防护服			静电感应防护	—
	防护服			防化学气体泄漏	24
	防护手套	春夏秋		DL-03-003SF	防机械危害
		冬	防机械危害、防寒		3
	带电作业用绝缘手套		电绝缘		定期检验
	防电弧手套		防电弧		—
	安全鞋	春夏秋	DL-03-003ZB	电绝缘、防滑	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验
	防化学品鞋			防化学品	24
	安全带		DL-03-003ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
	个人保安线			DL-03-003QT	防电伤害
DL-03-004	安全帽	春夏秋	DL-03-004TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	防电弧服		DL-03-004FZ	防电弧	24
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24
		夏			12
		冬			36
	防护手套	春夏秋	DL-03-004SF	防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	带电作业用绝缘手套			电绝缘	定期检验
	防电弧手套			防电弧	—
	安全鞋	春夏秋	DL-03-004ZB	电绝缘、防滑	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验
	安全带		DL-03-004ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月	
DL-03-005	安全帽	春夏秋	DL-03-005TB	普通型	30	
		冬		防寒	30	
	防毒面具		DL-03-005HX	视具体情况而定	—	
	防电弧服		DL-03-005FZ	防电弧	24	
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24	
		夏			12	
		冬			36	
	高压静电防护				静电感应防护	—
	带电作业用屏蔽服				屏蔽高压电	—
	防护服				防化学气体泄漏	24
	防护手套	春夏秋		DL-03-005SF	防机械危害	3
		冬	防机械危害、防寒		3	
	带电作业用绝缘手套		电绝缘		定期检验	
	防电弧手套		防电弧		—	
	安全鞋	春夏秋	DL-03-005ZB	电绝缘、防滑	定期检验	
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验	
	防化学品鞋				防化学品	24
	安全带		DL-03-005ZL	坠落防护	36	
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—	
	个人保安线		DL-03-005QT	防电伤害	—	
	绝缘杆			防电伤害	—	
	绝缘绳			防电伤害	—	
DL-04-001	安全帽	春夏秋	DL-04-001TB	普通型	30	
		冬		防寒	30	
	职业眼面部防护具		DL-04-001YM	防冲击、防电弧	36	
	带电作业用绝缘手套		DL-04-001SF	电绝缘	定期检验	
	防电弧手套			防电弧	—	
	防电弧服		DL-04-001FZ	防电弧	24	
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24	
		夏			12	
		冬			36	
	安全鞋	春夏秋	DL-04-001ZB	电绝缘、防滑	定期检验	
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验	
	个人保安线		DL-04-001QT	防电伤害	—	

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月	
DL-04-002	安全帽	春夏秋	DL-04-002TB	普通型、电绝缘	30	
		冬		电绝缘、防寒	30	
	职业眼面部防护具		DL-04-002YM	防冲击、防电弧	36	
	防电弧服		DL-04-002FZ	防电弧	24	
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24	
		夏			12	
		冬			36	
	带电作业用绝缘服				电绝缘	—
	防护手套	春夏秋		DL-04-002SF	防机械危害	3
		冬	防机械危害、防寒		3	
	带电作业用绝缘手套				电绝缘	定期检验
	防电弧手套				防电弧	—
	安全鞋	春夏秋	DL-04-002ZB	电绝缘、防滑	定期检验	
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验	
	安全带		DL-04-002ZL	坠落防护	36	
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—	
	缓降装置			缓解下降速度	—	
	安全网			坠落防护	—	
	个人保安线		DL-04-002QT	防电伤害	—	
	绝缘杆			防电伤害	—	
	绝缘绳			防电伤害	—	
	绝缘遮蔽罩			防电伤害	—	
	绝缘垫			防电伤害	—	

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-04-003	安全帽	春夏秋	DL-04-003TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-04-003YM	防冲击	36
	防电弧服		DL-04-003FZ	防电弧	24
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24
		夏			12
		冬			36
	防护手套	春夏秋	DL-04-003SF	防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	带电作业用绝缘手套			电绝缘	定期检验
	防电弧手套			防电弧	—
	安全鞋	春夏秋	DL-04-003ZB	电绝缘、防滑	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验
	安全带		DL-04-003ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
	个人保安线		DL-04-003QT	防电伤害	—
DL-04-004	安全帽	春夏秋	DL-04-004TB	电绝缘	30
		冬		电绝缘、防寒	30
	防电弧服		DL-04-004FZ	防电弧	24
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24
		夏			12
		冬			36
	防护手套	春夏秋	DL-04-004SF	防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	带电作业用绝缘手套			电绝缘	定期检验
	防电弧手套			防电弧	—
	安全鞋	春夏秋	DL-04-004ZB	电绝缘、防滑	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验
	个人保安线		DL-04-004QT	防电伤害	—

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-05-001	安全帽	春夏秋	DL-05-001TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	防护手套	春夏秋	DL-05-001SF	防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-05-001ZB	电绝缘、防滑	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、防寒	定期检验
DL-05-002	安全帽	春夏秋	DL-05-002TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-05-002YM	防冲击	36
	带电作业用绝缘手套		DL-05-002SF	电绝缘	定期检验
	防护手套	春夏秋		防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-05-002ZB	电绝缘、防滑、保护足趾、防刺穿	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、保护足趾、防刺穿、防寒	定期检验
	个人保安线		DL-05-002QT	防电伤害	—
DL-05-003	安全帽	春夏秋	DL-05-003TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-05-003YM	防冲击	36
	耳塞(罩)		DL-05-003TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	防护手套	春夏秋	DL-05-003SF	防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-05-003ZB	电绝缘、防滑、保护足趾、防刺穿	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、保护足趾、防刺穿、防寒	定期检验
	安全带		DL-05-003ZL	坠落防护	36
自锁器/速差 自控器/安全绳		坠落锁止功能,与安全带配合使用		—	

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-05-004	安全帽	春夏秋	DL-05-004TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-05-004YM	防冲击	36
	耳塞(罩)		DL-05-004TL	防噪声	耳塞:3 耳罩:12
	防电弧服		DL-05-004FZ	防电弧	24
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24
		夏			12
		冬			36
	防护手套	春夏秋	DL-05-004SF	防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	带电作业用绝缘手套			电绝缘	定期检验
	防电弧手套			防电弧	—
	安全鞋	春夏秋	DL-05-004ZB	电绝缘、防滑、保护足趾、防刺穿	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、保护足趾、防刺穿、防寒	定期检验
	安全带		DL-05-004ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
DL-05-005	安全帽	春夏秋	DL-05-005TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	安全鞋	春夏秋	DL-05-005ZB	电绝缘、防滑、保护足趾、防刺穿	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、保护足趾、防刺穿、防寒	定期检验
	安全带		DL-05-005ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
	缓降装置			缓解下降速度	—
	安全网			坠落防护	—

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-05-006	安全帽	春夏秋	DL-05-006TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	防电弧服		DL-05-006FZ	防电弧	24
	工作服	春秋		具备一定的防电弧功能	24
		夏			12
		冬			36
	防护手套	春夏秋	DL-05-006SF	防机械危害	3
		冬		防机械危害、防寒	3
	带电作业用绝缘手套			电绝缘	定期检验
	防电弧手套			防电弧	—
	安全鞋	春夏秋	DL-05-006ZB	电绝缘、防滑、保护足趾、防刺穿	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、保护足趾、防刺穿、防寒	定期检验
	安全带		DL-05-006ZL	坠落防护	36
	自锁器/速差 自控器/安全绳			坠落锁止功能,与安全带配合使用	—
	缓降装置			缓解下降速度	—
	安全网			坠落防护	—
	个人保安线		DL-05-006QT	防电伤害	—
DL-05-007	安全帽	春夏秋	DL-05-007TB	阻燃	30
		冬		阻燃、防寒	30
	焊接眼护具		DL-05-007YM	防御有害弧光、熔融金属飞溅或粉尘	36
	防毒面具		DL-05-007HX	视具体情况而定,与焊接眼护具配合使用,带滤烟功能	—
	焊工防护手套		DL-05-007SF	焊接防护	12
	防护服		DL-05-007FZ	焊接防护	24
	安全鞋	春夏秋	DL-05-007ZB	电绝缘、防滑、保护足趾、防刺穿	定期检验
		冬		电绝缘、防滑、保护足趾、防刺穿、防寒	定期检验

表 B.1 电力行业个体防护装备配备（续）

工种编号	配备装备		配备编号	功能、特点	建议最长更换期限 月
DL-05-008	安全帽	春夏秋	DL-05-008TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	职业眼面部防护具		DL-05-008YM	防液体雾滴	36
	呼吸防护用品		DL-05-008HX	视具体情况而定	—
	防护服		DL-05-008FZ	防化学品	24
	防护手套	春夏秋	DL-05-008SF	防机械危害、防化学品、防滑	3
		冬		防机械危害、防化学品、防滑、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-05-008ZB	防滑	12
		冬		防滑、防寒	24
	防化学品鞋			防化学品	24
DL-05-009	安全帽	春夏秋	DL-05-009TB	普通型	30
		冬		防寒	30
	防护手套	春夏秋	DL-05-009SF	防滑	3
		冬		防滑、防寒	3
	安全鞋	春夏秋	DL-05-009ZB	防滑	12
		冬		防滑、防寒	24
注 1：安全帽的电绝缘性能仅适用于 20 kV 及 20 kV(测试电压)以下的工况。					
注 2：DL-01-005 和 DL-01-006 的辐射防护参照 NB/T 20443 的规定执行。					
注 3：具有一定防电弧功能的工作服是指具备 1 级以下防电弧性能的服装，测试方法见 GB 8965.4 。					
注 4：“—”表示“建议最长更换期限”视具体情况而定。					

B.2 配备说明

B.2.1 表 B.1 所规定的各工种个体防护装备的配备非强制性要求，仅作为参考和示例，各用人单位可根据实际情况在充分辨识危害因素和危害评估的基础上，配备适宜的个体防护装备。

B.2.2 个体防护装备的最长更换期限是从个体防护装备发放给作业人员（见个体防护装备的发放领用记录）开始计算，可根据产品说明书、产品有效期限、实际使用时间、工作强度、定期检验情况、卫生情况、磨损情况等适当调整。

B.2.3 当常年滑动平均气温序列无连续 5 d 小于 10℃（如海南），或工作环境温度大于 10℃时，可不配备具有防寒功能的个体防护装备。

B.2.4 具有季节性的个体防护装备的最长更换周期可根据各地气候条件的不同适当调整。如，哈尔滨春秋、夏、冬季工作服的最长更换周期可分别调整为 24 个月、12 个月、24 个月；广州春秋、夏、冬季工作服的最长更换周期可分别调整为 12 个月、6 个月、36 个月。

B.2.5 自给开路式压缩空气呼吸器、长管呼吸器、安全带、自锁器、速差自控器、安全网等个体防护装备可为班组配置。

B.2.6 滤毒盒/滤毒罐的更换期限可根据制造商提供的使用寿命判断方法或估算软件，结合实际使用情况确定。