

表 7.2.6 施工现场供用电架空线路与道路等设施的最小距离(m)

类 别	距 离	供用电绝缘线路电压等级	
		1kV 及以下	10kV 及以下
与施工现场道路	沿道路边敷设时距离道路边沿最小水平距离	0.5	1.0
	跨越道路时距路面最小垂直距离	6.0	7.0
与在建工程, 包含脚手架工程	最小水平距离	7.0	8.0
与临时建(构)筑物	最小水平距离	1.0	2.0
与外电电力线路	最小垂直距离	与 10kV 及以下	2.0
		与 220kV 及以下	4.0
		与 500kV 及以下	6.0
	最小水平距离	与 10kV 及以下	3.0
		与 220kV 及以下	7.0
		与 500kV 及以下	13.0

表 7.3.2 电缆之间, 电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小距离(m)

电缆直埋敷设时的配置情况		平行	交叉
施工现场电缆与外电线路电缆		0.5	0.5
电缆与地下管沟	热力管沟	2.0	0.5
	油管或易(可)燃气管道	1.0	0.5
	其他管道	0.5	0.5
电缆与建筑物基础		躲开散水宽度	—
电缆与道路边、树木主干、1kV 以下架空线电杆		1.0	—
电缆与 1kV 以上架空线杆塔基础		4.0	—

表 7.5.3 施工现场道路设施等与外电架空线路的最小距离(m)

类 别	距 离	外电线路电压等级		
		10kV 及以下	220kV 及以下	500kV 及以下
施工道路与 外电架空线路	跨越道路时距路面 最小垂直距离	7.0	8.0	14.0
	沿道路边敷设时距 路沿最小水平距离	0.5	5.0	8.0
临时建筑物与 外电架空线路	最小垂直距离	5.0	8.0	14.0
	最小水平距离	4.0	5.0	8.0
在建工程脚手架 与外电架空线路	最小水平距离	7.0	10.0	15.0
各类施工机械外缘与 外电架空线路最小距离		2.0	6.0	8.5

表 7.5.4 防护设施与外电架空线路之间的最小安全距离(m)

外电架空线路电压等级(kV)	≤10	35	110	220	330	500
防护设施与外电架空线路之间的 最小安全距离	2.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0