

表 4.2.1-1 脚手板自重标准值

类别	标准值 (kN/m ²)
冲压钢脚手板	0.30
竹串片脚手板	0.35
木脚手板	0.35
竹芭脚手板	0.10

表 4.2.1-2 栏杆、挡脚板自重标准值

类别	标准值 (kN/m)
栏杆、冲压钢脚手板挡板	0.16
栏杆、竹串片脚手板挡板	0.17
栏杆、木脚手板挡板	0.17

表 4.2.1-3 主梁、次梁及支撑板自重标准值 (kN/m²)

类别	立杆间距 (m)	
	>0.75×0.75	≤0.75×0.75
木质主梁(含 $\Phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管)、 次梁, 木支撑板	0.6	0.85
	1.0	1.2
型钢主梁、次梁, 木支撑板		

表 4.2.2 施工均布荷载标准值

类别	标准值 (kN/m ²)
装修脚手架	2.0
混凝土、砌筑结构脚手架	3.0
轻型钢结构及空间网格结构脚手架	2.0
普通钢结构脚手架	3.0

注：斜道上的施工均布荷载标准值不应低于 2.0 kN/m²。

表 4.2.6 脚手架的风荷载体型系数 μ_s

背靠建筑物的状况		全封闭墙	敞开、框架和开洞墙
脚手架状况	全封闭、半封闭	1.0 ϕ	1.3 ϕ
	敞开	μ_{stw}	

注：1、 μ_{stw} 值可将脚手架视为桁架，按国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

表 7.3.1 第 32 项和第 36 项的规定计算；

2、 ϕ 为挡风系数， $\phi=1.2A_0/A_w$ ，其中： A_0 为挡风面积； A_w 为迎风面积。敞开式脚手架的 ϕ 值可按本规范附录 A 表 A.0.5 采用。

表 4.3.1 荷载效应组合

计算项目	荷载效应组合
纵向、横向水平杆强度与变形	永久荷载+施工荷载
脚手架立杆地基承载力 型钢悬挑梁的强度、稳定与变形	①永久荷载+施工荷载
	②永久荷载+0.9（施工荷载+风荷载）
立杆稳定	①永久荷载+可变荷载（不含风荷载）
	②永久荷载+0.9（可不荷载+风荷载）
连墙件强度与稳定	单排架，风荷载+2.0 kN
	双排架，风荷载+3.0kN