

表 5.1.6 钢材的强度设计值与弹性模量 (N/mm^2)

Q235 钢抗拉、抗压和抗弯强度设计值 f	205
弹性模量 E	2.06×10^5

表 5.1.7 扣件、底座、可调托撑的承载力设计值 (kN)

项目	承载力设计值
对接扣件 (抗滑)	3.20
直角扣件、旋转扣件 (抗滑)	8.00
底座 (抗压)、可调托撑 (抗压)	40.00

表 5.1.8 受弯构件的容许挠度

构件类别	容许挠度 $[v]$
脚手板, 脚手架纵向、横向水平杆	$l/150$ 与 10mm
脚手架悬挑受弯杆件	$l/400$
型钢悬挑脚手架悬挑钢梁	$l/250$

注: l 为受弯构件的跨度, 对悬挑杆件为其悬伸长度的 2 倍。

表 5.1.9 受压、受拉构件的容许长细比

构件类别		容许长细比 $[\lambda]$
立杆	双排架	210
	满堂支撑架	
	单排架	230
	满堂脚手架	250
横向斜撑、剪刀撑中的压杆		250
拉杆		350

表 5.2.8 单、双排脚手架立杆的计算长度系数 μ

类 别	立杆横距	连墙件布置	
	(m)	二步三跨	三步三跨
双排架	1.05	1.50	1.70
	1.30	1.55	1.75
	1.55	1.60	1.80
单排架	≤ 1.50	1.80	2.00

表 5.3.4 满堂脚手架计算长度附加系数

高度 H (m)	$H \leq 20$	$20 < H \leq 30$	$30 < H \leq 36$
k	1.155	1.191	1.204

注：当验算立杆允许长细比时，取 $k=1$

表 5.4.6 满堂支撑架计算长度附加系数取值

高度 H (m)	$H \leq 8$	$8 < H \leq 10$	$10 < H \leq 20$	$20 < H \leq 30$
k	1.155	1.185	1.217	1.291

注：当验算立杆允许长细比时，取 $k=1$ 。