

表 5.1.5-1 作业脚手架施工荷载标准值

序号	作业脚手架用途	施工荷载标准值 (kN/m ²)
1	砌筑工程作业	3.0
2	其他主体结构工程作业	2.0
3	装饰装修作业	2.0
4	防护作业	1.0

注：斜梯施工荷载标准值按其水平投影面积计算，取值不应低于 2.0 kN/m²。

表 5.1.5-2 支撑脚手架施工荷载标准值

类 别		施工荷载标准值 (kN/m ²)
混凝土结构 模板支撑脚手架	一般	2.0
	有水平泵管设置	4.0
钢结构安装 支撑脚手架	轻钢结构、轻钢空间网架结构	2.0
	普通钢结构	3.0
	重型钢结构	3.5
其 他		≥2.0

表 5.1.7 脚手架风荷载体型系数 μ_s

背靠建筑物的状况	全封闭墙	敞开、框架和开洞墙
全封闭作业脚手架	1.0 Φ	1.3 Φ
敞开式支撑脚手架	μ_{stw}	

- 注：1 Φ 为脚手架挡风系数， $\Phi=1.2 \frac{A_n}{A_w}$ ，其中： A_n 为脚手架迎风面挡风面积 (m²)， A_w 为脚手架迎风面面积 (m²)。
- 2 当采用密目安全网全封闭时，取 $\Phi=0.8$ ， μ_s 最大值取 1.0。
- 3 μ_{stw} 为按多榀桁架确定的支撑脚手架整体风荷载体型系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定计算。

表 5.2.2-1 作业脚手架荷载的基本组合

计算项目	荷载的基本组合
水平杆强度；附着式升降脚手架的水平支承桁架及固定吊拉杆强度；悬挑脚手架悬挑支承结构强度、稳定承载力	永久荷载+施工荷载
立杆稳定承载力；附着式升降脚手架竖向主框架及附墙支座强度、稳定承载力	永久荷载+施工荷载+ ψ_w 风荷载

续表 5.2.2-1

计算项目	荷载的基本组合
连墙件强度、稳定承载力	风荷载 + N_0
立杆地基承载力	永久荷载 + 施工荷载

注：1 N_0 为连墙件约束作业脚手架的平面外变形所产生的轴向力设计值。

2 ψ_w 为风荷载组合值系数。

表 5.2.2-2 支撑脚手架荷载的基本组合

计算项目	荷载的基本组合	
水平杆强度	由永久荷载控制的组合	永久荷载 + ψ_c 施工荷载及其他可变荷载
	由可变荷载控制的组合	永久荷载 + 施工荷载 + ψ_c 其他可变荷载
立杆稳定承载力	由永久荷载控制的组合	永久荷载 + ψ_c 施工荷载及其他可变荷载 + ψ_w 风荷载
	由可变荷载控制的组合	永久荷载 + 施工荷载 + ψ_c 其他可变荷载 + ψ_w 风荷载
支撑脚手架倾覆	永久荷载 + 施工荷载及其他可变荷载 + 风荷载	
立杆地基承载力		

注：1 表中的“+”仅表示各项荷载参与组合，而不表示代数相加。

2 ψ_c 为施工荷载、其他可变荷载组合值系数。

3 强度计算项目包括连接强度计算。

4 立杆稳定承载力计算在室内或无风环境下不组合风荷载。

5 倾覆计算时，抗倾覆荷载组合计算不计入可变荷载。

表 5.2.3-1 作业脚手架荷载的标准组合

计算项目	荷载的标准组合
水平杆挠度	永久荷载
悬挑脚手架水平型钢悬挑梁挠度	

表 5.2.3-2 支撑脚手架荷载的标准组合

计算项目	荷载的标准组合
水平杆挠度	永久荷载

注：适用于支撑脚手架顶水平杆承重时的挠度计算。