

表 6.1.7-1 脚手架立杆与水平杆连接节点的承载力设计值

节点类型	承载力设计值					
	转动刚度 (kN·m/rad)	水平向抗拉(压) (kN)	竖向抗压 (kN)		抗滑移 (kN)	
扣件	30	8	单扣件	8	单扣件	8
			双扣件	12	双扣件	12

续表 6.1.7-1

节点类型	承载力设计值			
	转动刚度 (kN·m/rad)	水平向抗拉(压) (kN)	竖向抗压 (kN)	抗滑移 (kN)
碗扣	20	30	25	—
盘扣	20	30	40	—
其他	根据试验确定			

注：表中数据是根据 $\phi 48\text{mm} \times 3.5\text{mm}$ 钢管和标准节点连接件经试验确定。

表 6.1.7-2 脚手架立杆与立杆连接节点的承载力设计值

节点连接形式	节点受力形式		承载力设计值 (kN)
承插式连接	压力	强度	与立杆抗压强度相同
		稳定	大于 1.5 倍立杆稳定承载力设计值
	拉力		15
对接扣件连接	压力	强度	大于 1.5 倍立杆稳定承载力设计值
		稳定	
	拉力		4

注：承插式连接锁销宜采用 $\phi 10$ 以上钢筋。

表 6.1.11 荷载分项系数

脚手架种类	验算项目	荷载分项系数				
		永久荷载 γ_G		可变荷载 γ_Q		
作业脚手架	强度、稳定承载力	1.2		1.4		
	地基承载力	1.2		1.4		
	挠度	1.0		0		
支撑脚手架	强度、稳定承载力	由可变荷载控制的组合		1.2	1.4	
		由永久荷载控制的组合		1.35		
	地基承载力	1.2		1.4		
	挠度	1.0		0		
	倾覆	有利		0.9	有利	0
		不利		1.35	不利	1.4

表 6.2.6 作业脚手架立杆由风荷载产生的弯矩折减系数

连墙件步距	扣件式	碗扣式	盘扣式	门式
二步距	0.6	0.6	0.6	0.3
三步距	0.4	0.4	0.4	0.2

表 6.2.13 支撑脚手架可不计算由风荷载产生的立杆附加轴向力条件

序号	基本风压值 w_0 (kN/m^2)	架体高宽比 (H/B)	作业层上竖向封闭栏杆（模板）高度 (m)
1	≤ 0.2	≤ 2.5	≤ 1.2
2	≤ 0.3	≤ 2.0	≤ 1.2
3	≤ 0.4	≤ 1.7	≤ 1.2
4	≤ 0.5	≤ 1.5	≤ 1.2
5	≤ 0.6	≤ 1.3	≤ 1.2
6	≤ 0.7	≤ 1.2	≤ 1.2
7	≤ 0.8	≤ 1.0	≤ 1.2
8	按构造要求设置了连墙件或采取了其他抗倾覆措施		

