


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	БМКТП-оп.21	593	СИП2 3х95+1х95
2	Оп.14-15	27	СИП4 4х25
3	Ответвления к домам		



№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,661
1.1	В т.ч. кабель, км	0,041
1.2	В т.ч. СИП, км	0,620
1.3	абонентских ВЛ, км	
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	21
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-815 Съяново-2 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Инженер	Хромова М.Ю.		
Чертил	Инженер	Буева М.С.		