



Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид. 8 с ПС-447 «Пушино»
Схема определения места повреждения на ВЛ
(приложение к КОР)

- Пеший осмотр
- Недоступно для осмотра
- Осмотр с применением автомобиля

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ПС-447-оп.1	150	ААШВ 3х120
2	Оп.1-38	2590	СИП 3х120
3	Оп.38-134	6720	А-70
4	Оп.134-РП-3	651	АСБЛ-10 3х240
5	КРН-71-оп.57	2,795	ЦАСК-10 3х240

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	8,730
1.1	В т.ч. кабель, км	3,596
1.2	В т.ч. СИП, км	2,59
1.3	абонентских ВЛ, км	
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	109
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Линейных разьединителей, шт.	2
5	Разрядников, шт.	2
6	КРН, шт.	1

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп. документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС-447 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Будева М.С.	02.04.15	

ПС-447
Пушино
№ПС-447
N 54 49.963
E 037 35.661