


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	45
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные вводы, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные вводы, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

БМКТП-750 д. Нефедово

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	(Оп.45-56)	333	СИП-2 3х95+1х95
2			
3			
4			



Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-750 Нефедово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись