


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1160
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абонентских ВЛ, км	400
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	39
3	В т.ч. абонентских, шт.	10
4	Однофазные ввода, шт.	4
5	В т.ч. абонентских, шт.	4
6	Трехфазные ввода, шт.	1
7	В т.ч. абонентских, шт.	1
8	Количество светильников, шт.	



Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(БМКТП-оп.14)	450	СИП2 3х70+1х70
2	Ф.2(БМКТП-оп.20)	148	СИП2 3х70+1х70
3	Ф.2(оп.20,30,31)	80	4А-50+А-25
4	Ф.2(оп.31-33)	80	А-25
6	Ответвления к домам	600	СИП4

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-362 Глазово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		