



Ведомость участков

№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1,2(МТП-оп.50)	60	А-70
2	Ф.1(оп.99-103; 1-34)	1480	А-50
3	Ф.2(МТП-оп.50)	495	СИП2А 3х95+1х95
4	Ф.3(МТП-оп.50)	495	СИП2А 3х95+1х95
5	Ф.3(оп.50-53)	120	А-70
6	Ф.4(МТП-оп.98)	1360	А-50
7	Ответвления к вводам	1560	А-16,А-25,СИП2х16

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	3800
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	620
1.3	абоненских ВЛ	360
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	103
3	В т.ч. абонентских	9
4	Однофазные ввода	72
5	В т.ч. абонентских	23
6	Трехфазные ввода	9
7	В т.ч. абонентских	8
8	Количество светильников	21

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-127 Рыболово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Хромова М.Ю.		