



№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	3700
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абонентских ВЛ	680
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	109
3	В т.ч. абонентских	17
4	Однофазные вводы	64
5	В т.ч. абонентских	8
6	Трехфазные вводы	3
7	В т.ч. абонентских	3
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.Левый(МТП-оп.12-16)	560	А-50
2	Ф.Левый(оп.16-25-43)	600	А-35
3	Ф.Средний(МТП-оп.108)	1160	А-50
4	Ф.Правый(МТП-оп.134)	1040	А-50
5	Ответвления к вводам	1280	А-16,А-25,СИП

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-225 Борисово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	12.05.15	
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.	12.05.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	12.05.15	