



Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ПС-447-оп.1	100	АСБ 3х95
2	Оп.48-49	120	ААБ 3х120
3	Оп.86-ТП-254	50	АСБ 3х95
4	Оп.116-117	460	ААБ 3х120
5	Оп.182-ТП-51	35	АСБ 3х70
6	Оп.1-116, 117-263, 280	19800	А-35
7	Оп.279а-304	490	СИП 3х150

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	21,055
1.1	В т.ч. кабель, км	0,765
1.2	В т.ч. СИП, км	490
1.3	абонентских ВЛ, км	3,43
1.4	абонентских КП, км	
2	Опор СРЭС, шт.	290
2.1	В т.ч. одност. ж/б, шт.	35
2.1	В т.ч. сложенных ж/б, шт.	20
2.2	В т.ч. одност. дерев., с ж/б, шт.	186
2.3	В т.ч. сложенных дерев., с ж/б, шт.	39
2.4	В т.ч. одност. дерев., шт.	9
2.5	В т.ч. сложенных дерев., шт.	1
3	Опор абонентских, шт.	50
4	Линейных разряд. СРЭС, шт.	1
4.1	Линейных разряд. абон., шт.	8
5	Разрядников, шт.	4
6	КРН СРЭС, шт.	1
6.1	КРН абон., шт.	3

Указатель поврежденного участка (УПУ)



MTP-45

63

Porovo



Утвердил					
Проверил					
Утвердил					
Проверил					

Пополненная схема ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-447 СРЭС

Утвердил	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Глинякин	Казиков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил				
Чертил	инженер	Будева М.С.		

Внесение изменений в схему

№	Дата	Расп. документ	Должность	ФИО	Подпись