



Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.2)	60	СИП 4х70
2	Ф.1(оп.2-40)	1000	А-50
3	Ф.2(МТП-55)	360	СИП 4х70
4	Ф.2(оп.55-63)	400	А-35
5	Ф.3(МТП-оп.97)	516	СИП 3х120+1х95
6	Ф.3(оп.97-111)	600	А-35
7	Ф.4(МТП-оп.15)	560	2А-50+2А-35
8	Ф.4(оп.112-114)	80	СИП 2х16
9	Ответвления к вводам	2460	А-16, А-25, СИП-16

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	3,922
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	0,816
1.3	абонентских ВЛ	0,56
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего СРЭС	112
3	Опор абонентских	15
4	Однофазные ввода	160
5	В т.ч. абонентских	37
6	Трехфазные ввода	13
7	В т.ч. абонентских	13
8	Количество светильников	37

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-123 Глазово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.04.15	