



Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.26)	1000	А-35
2	Ф.2(МТП-оп.34)	280	А-35
3	Ф.3(МТП-оп.1)	90	кабель
4	Ф.3(оп.1-6-30)	640	А-50
5	Ф.3(оп.25-35)	160	А-25
6	Ф.3(оп.6-14)	360	А-35
7	Ф.3(оп.14-18)	160	А-25
8	Ответвления к домам	1060	СИП 2x16, СИП 4x16, А-16

032-321709

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	2780
1.1	В т.ч. кабель	90
1.2	В т.ч. СИП	160
1.3	абоненских ВЛ	160
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	73
3	В т.ч. абонентских	4
4	Однофазные ввода	51
5	В т.ч. абонентских	25
6	Трехфазные ввода	1
7	В т.ч. абонентских	1
8	Количество светильников	18

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-242 Дракино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	И.о.мастера	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Хромова М.Ю.		