



№	Общие сведения	
1	Протяженность всего	2,037
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	2,037
1.3	В т.ч. абонентских ВЛ	
1.4	В т.ч. абонентских КЛ	
2	Опор всего	59
3	кол-во линейных разъединителей	
4	Однофазные вводы	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные вводы	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Инв.№ 2070-3000002726

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп. 35)	602	СИП-2 3x95+1x95
2	Оп.2-59	805	СИП-2 3x95+1x95
3	Оп. 22-43	595	СИП-2 3x95+1x95
4	Оп.10-15	35	СИП
5	Ответвления к домам		

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ с МТП-695 д.Семёновское

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл. инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись