


Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид.»Ивантиновский» с РП-8
Схема определения места повреждения на ВЛ
(приложение к КОР)



Ведомость участков				
№	Участок, № опор	Длина, м	марка провода, кабеля	
1	РП-8-оп.1	800	ААШВ 3х185	
2	Оп1-27	1370	СИП-3 1х95	
3	Оп.24-МТП-667	134	СИП-3 1х50	
4	Оп.27-312	220	СИП-3 1х95	
5	Оп.27-243	1420	СИП-3 1х70	
6	Оп.223-МТП-668	7	СИП-3 1х70	
7	Оп.225-МТП-666	8	СИП-3 1х70	
8	Оп.27-83	2664	СИП-3 1х95	
9	Оп.38-БМТП-153	31	СИП-3 1х70	
10	Оп.46-317	214	СИП-3 1х70	
11	Оп.316-319	370	АСБн 3х50	
12	Оп.70-МТП-154	24	СИП-3 1х70	
13	Оп.76а-БМТП-795	201	СИП-3 1х70	
14	Оп.84-124	936	СИП-3 1х95	
15	Оп.86-МТП-694	112	СИП-3 1х50	
16	Оп.98-МТП-802	109	СИП-3х70	
17	Оп.117-337	7	СИП-3 1х95	
18	КРН-136-КТП-859	603	АСБн-10 3х70	
19	Оп.120-БМТП-826	10	СИП-3 1х70	
20	Оп.124-260	203	СИП-3 1х70	
21	Оп.124-143	861	СИП-3 1х95	
22	Оп.130-МТП-156	22	СИП-3 1х70	
23	Оп.143-БМТП-155	24	СИП-3 1х70	
24	Оп.143-МТП-214	429	СИП-3 1х70	
25	Оп.269-МТП-788	24	СИП-3 1х70	
26	Оп.273-273а	8	СИП-3 1х70	
27	КРН-129-КТП-805	1480	АСБн-10 3х240	
28	Оп.143-176	1712	СИП-3 1х95	
29	Оп.144-КТП-435	372	СИП-3 1х70	
30	Оп.177-182-287	452	СИП	
31	Оп.287-КТП-163	25	ААБ 3х120	
32	Оп.182-187-209	1407	СИП-3 1х95	
33	Оп.209-ТП-300	35	ААБ 3х120	
34	Оп.197-306-326	1462	СИП-3 1х70	
35	Оп.326-БМТП-815	372	СИП-3 1х70	
36	АСП-431-КТП-1003	809	АСБн-10 3х185	
37				

№	Общие сведения			
1	Протяженность всего СРЭС, км	18,937		
1.1	В т.ч. кабель, км	4,122		
1.2	В т.ч. СИП, км	14,815		
1.3	абонентских ВЛ, км	0,144		
1.4	абонентских КЛ, км	4,0		
2	Опор СРЭС всего, шт.	318		
2.1	В т.ч. одностоечных ж/б, шт.	65		
2.2	В т.ч. сложных ж/б, шт.	115		
2.3	В т.ч. одностоечных дер.с ж/б, шт.	4		
2.4	В т.ч. сложных дер.с ж/б, шт.	5		
2.5	В т.ч. одностоечных дер., шт.	129		
2.6	В т.ч. сложных дер., шт.	129		
3	Опор абонентских, шт.	17		
4	Линейных разъединителей СРЭС, шт.	10		
5	Разрядников СРЭС, к-т	6		
6	АСП СРЭС, шт.	5		

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид.»Ивантиновский» с РП-8 СРЭС				
Утвердил	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Соттисовал	мастер	Казанов С.В.	02.04.15	
Проверил		Лизунов С.В.	02.04.15	
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.04.15	

Внесение изменений в схему				
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО