

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	2,258
1.1	В т.ч. кабель, км	0,600
1.2	В т.ч. СИП, км	0,188
1.3	абоненских ВЛ, км	1,3
1.4	абоненских КЛ, км	0,035
2	Опор всего, шт.	41
3	В т.ч. абонентских, шт.	18
4	Линейных разъединителей, шт.	1
5	Разрядников, к-т	3
6	АСП, шт.	1 аб.

Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид. на ТП-271 с ТП-129
Схема определения места повреждения на ВЛ
(приложение к КОР)

Условные обозначения:

- опора деревянная на ж/б
- опора деревянная
- опора ж/б
- разъединитель включенный
- граница балансовой принадлежности
- лес

СТП-842
63
Васильевское

ТП-271
2х400
д/о Шахтер
№40
N 54 59.979
E 037 23.873

АСБ 3х240
0,600

СИП-3 1х70
0,138

ВР

44

43

22

21

20

19

20а

ВР

18

16

15

14

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№37
N 55 00.296
E 037 23.307

МТП-319
100
Московка

ТП-129
400
Московка
№39
N 55 00.506
E 037 23.198

ТП-687
63
ДНП «Шанс»

СИПЗ 1х70
0,751

АСП-74

ЛР-259

к Балабановскому шоссе

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

ВР

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№37
N 55 00.296
E 037 23.307

МТП-319
100
Московка

ТП-129
400
Московка
№39
N 55 00.506
E 037 23.198

КТП-9
100
СНТ «Нара»

ВЛ-0,4 кВ

37

38

39

40

ВР

КТП-257
100
СНТ «Фрезеровец-2»

ВЛ-220 кВ

ВЛ-220 кВ

32

33

ВР

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№37
N 55 00.296
E 037 23.307

МТП-319
100
Московка

ТП-129
400
Московка
№39
N 55 00.506
E 037 23.198

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Оп.1-22	1470	ЗАС-50
2	Оп.22-ТП-271	600	АСБ-10 3х240
3	Оп.7-МТП-319	50	СИП 3х70
4	Оп.22-22а	138	СИП 3х70

КТП-168
250
ООО «Четыре сезона»

- Пеший осмотр
- Недоступно для осмотра
- Осмотр с применением автомобиля

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф.На ТП-271 с ТП-129 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	02.04.15	
Согласовал	мастер	Новов А.С.	02.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	02.04.15.	