


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	779
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	779
1.3	абоненских ВЛ	40
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	30
3	В т.ч. абонентских	2
4	Однофазные ввода	35
5	В т.ч. абонентских	6
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Обозначения:

- Опора ж/б
- Опора ж/б с повторным
заземлением
- СИП
- Граница балансовой
принадлежности

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(1-4)	98	СИП 2А 3х70+1х70+1х16
2	Ф.1(4-14)	339	СИП 2А 3х70+1х70+1х16
3	Ф.2(1-4)	98	СИП 2А 3х70+1х70+1х16
4	Ф.2(4-26)	342	СИП 2А 3х70+1х70+1х16
5	Ответвления к домам	600	СИП4



Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-153 Ивантиново СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	И.о.мастера	Новов А.С.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Ларкина Ю.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись