



Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1,2(МТП-оп.1)	35	АПВБШ 4х120
2	Ф.1,2(оп.1-10)	360	7АС-50+А-25
3	Ф.1(оп.10-26а,10-75)	1240	А-25
4	Ф.1(оп.75-69)	240	2А16+А-25
5	Ф.1(оп.75-61)	240	3А16+А-25
6	Ф.2(оп.10-40,28)	640	А-25
7	Ф.2(оп.28-27,40-47)	320	3А-25+А-50
8	Ф.2(оп.47-51)	160	3А-25+А35
9	Ф.2(оп.51-60)	360	А-25
10	Ф.3(МТП-оп.93)	20	
11	Ф.3(оп.93-112)	760	А-25
12	Ответвления к домам		А-16,А-25,СИП2х16

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	4400
1.1	В т.ч. кабель	35
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	1127
2	Опор всего	119
3	В т.ч. абонентских	9
4	Однофазные ввода	102
5	В т.ч. абонентских	7
6	Трехфазные ввода	1
7	В т.ч. абонентских	1
8	Количество светильников	33

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-266 Гавшино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Хромова М.Ю.		