


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.2(БМКТП-оп.26)	870	СИП2 3х70+1х70



№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	870
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	870
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	26
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	5
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-396 Гавшино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Лапко И.Н.		
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Косарев О.А.		