



Ведомость участков			
№	Участок, № оп.	длина, м	марка провода, кабеля
1	РП-5 на 10	420	АШВ-120
2	Он.1-МТП-766	9	
3	Он.10-13	120	
4	Он.3-81	4063	
5	Он.81-269 КТП-28	498	СИП-3 1х65
6	Он.81-90	430	СИП-3 1х65
7	Он.90-253 КТП-076	370	СИП-3 1х70
8	Он.10-5-ТН-29	915	СИП-3 1х65
9	Он.86-МТП-788	8	СИП-3 1х70
10	Он.106-123-КТП-13	776	СИП-3 1х70
11	ТП-28-126-120	96	СИП-3 1х65
12	Он.126-281 КТП-047	176	СИП-3 1х70
13	Он.126-128	92	СИП-3 1х65
14	Он.128-ТП-220	376	СИП-3 1х65
15	Он.128-235	5029	СИП-3 1х65
16	Он.235-241	297	СИП-3 1х65
17	Он.241-КТП-893	1052	СИП-3 1х70
18	КРМ-126-оп.271	485	АСБ 3х65
19	ТП-29-ТН-220	390	АСБ 3х65
20	Он.272-МТП-951	968	СИП-3 1х70
21	Он.272-КТП-843	45	СИП-3 1х70
22	ТП-220-оп.61	40	АШВ 3х70

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
<p align="center">Поопорная схема ВЛ-10 кВ Балковский с РП-5 СРЭС</p>				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	06.04.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	06.04.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	06.04.15	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп. документ	Должность	ФИО	Подпись