

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	РП-4-оп.1	70	ААБ 3х240
2	оп.1-99	6860	ЗА-70
3	Оп.33-108	490	ЗАС-70
4	Оп.101-ТП-74	40	ААБ 3х95
5	Оп.41-90	2297	СИП-3 1х95

Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид.Туровский с РП-4
Схема определения места повреждения на ВЛ
(приложение к КОР)

