


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,376
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,376
1.3	абонентских ВЛ, км	
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	14
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	



КТП-999
Скрылья

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-999 Скрылья СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	18.08.16	
Согласовал	мастер	Молодцов М.Г.	18.08.16	
Проверил				
Чертил	инженер	Протасова М.С.	18.08.16	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (КТП-оп.14)		СИП-2 3х95+1х95
2			
3			
4			
5			
6	Ответвления к домам		