



| Ведомость участков | | | |
|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1 | Ф.4 (КТП-оп.3) | 80 | СИП 3х95+1х95 |
| 2 | Ф.4 (оп.3-18) | 600 | A-50 |
| 3 | Ф.4 (оп.9,31-33) | 120 | A-35 |
| 4 | Ф.3 (КТП-оп.2,34) | 80 | СИП 3х95+1х95 |
| 5 | Ф.3 (оп.34-39) | 200 | A-50 |
| 6 | Ф.3(оп.35,45-61) | 490 | СИП2А 3х95+1х95 |
| 7 | Ф.3(оп.51,62-66) | 139 | СИП2А 3х70+1х70 |
| 8 | Ответвления к домам | 640 | A-16; A-25; СИП 2х16 |

| № | Общие сведения | |
|-----|----------------------------|------|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС) | 1080 |
| 1.1 | В т.ч. кабель | |
| 1.2 | В т.ч. СИП | 160 |
| 1.3 | абоненских ВЛ | 320 |
| 1.4 | абоненских КЛ | |
| 2 | Опор всего | 44 |
| 3 | В т.ч. абонентских | 12 |
| 4 | Однофазные ввода | 30 |
| 5 | В т.ч. абонентских | 4 |
| 6 | Трехфазные ввода | 2 |
| 7 | В т.ч. абонентских | |
| 8 | Количество светильников | 10 |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |

| Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-563 Васильевское СРЭС | | | | |
|---|-----------------|--------------|------|---------|
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | Зам.гл.инженера | Казаков С.В. | | |
| Согласовал | мастер | Новов А.С. | | |
| Проверил | гл.специалист | Лапко И.Н. | | |
| Чертил | вед.инженер | Косарев О.А. | | |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| Ведомость участков | | | |
|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| № | Участок, № опор | длина, м | марка провода, кабеля |
| 1 | Ф.4 (КТП-оп.21) | 564 | СИП 3х95+1х95 |
| 2 | Ф.4 (оп.21-22) | 25 | СИП-4 4х25 |
| 3 | Ф.4 (оп.22-23) | 25 | СИП-4 2х16 |
| 4 | Ф.4 (оп.12-26) | 54 | СИП-4 2х16 |
| 5 | Ф.3 (КТП-оп.36) | 333 | СИП-2А 3х95+1х95 |
| 6 | Ф.3 (оп.31-37-53) | 507 | СИП-2 3х95+1х95 |
| 7 | Ф.3 (оп.43-61) | 166 | СИП-2 3х50+1х54,6 |
| 8 | Оп.31-66 | 35 | СИП-2 3х95+1х95 |
| 9 | Ответвления к домам | 640 | А-16; А-25; СИП 2х16 |

| № | Общие сведения | |
|-----|----------------------------|-------|
| 1 | Протяженность всего (СРЭС) | 1,709 |
| 1.1 | В т.ч. кабель | |
| 1.2 | В т.ч. СИП | 1,709 |
| 1.3 | абоненских ВЛ | 0,320 |
| 1.4 | абоненских КЛ | |
| 2 | Опор всего | 80 |
| 3 | В т.ч. абонентских | 13 |
| 4 | Однофазные ввода | |
| 5 | В т.ч. абонентских | |
| 6 | Трехфазные ввода | |
| 7 | В т.ч. абонентских | |
| 8 | Количество светильников | 14 |

| | | | | |
|---|------------|---------------|----------|---------|
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Утвердил | | | | |
| Проверил | | | | |
| Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с КТП-563 Васильевское СРЭС | | | | |
| | Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| Утвердил | Гл.инженер | Казаков С.В. | 25.03.16 | |
| Согласовал | мастер | Молодцов М.Г. | 25.03.16 | |
| Проверил | | | | |
| Чертил | инженер | Буева М.С. | 25.03.16 | |

| Внесение изменений в схему | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|-----|---------|
| № | Дата | Расп.документ | Должность | ФИО | Подпись |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |