



Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	РП-5-оп.1	730	ААБ 3х120
2	Оп.1-ТП-35	8540	А-70
3	ТП-35-оп.178	4620	А-50

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	13,9
1.1	В т.ч. кабель, км	0,805
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абонентских ВЛ, км	
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	189
2.1	Опор одност. дерев., шт.	39
2.2	Опор одн.двв.с ж/б прист., шт.	59
2.3	Опор сложн.дер.с ж/б, шт.	25
2.4	Опор одност.ж/б, шт.	51
2.5	Опор сложн.ж/б, шт.	15
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Линейных разедин.абон. шт.	1
5	Разрядников, шт.	6
6	КРН, шт.	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф.Прончищевский с РП-5 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		