



№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	3415
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	1615
1.3	абоненских ВЛ	320
1.4	абоненских КЛ	
2	Опор всего	120
3	В т.ч. абонентских	8
4	Однофазные ввода	76
5	В т.ч. абонентских	9
6	Трехфазные ввода	2
7	В т.ч. абонентских	2
8	Количество светильников	15

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(БМКТП-оп.6)	600	СИП 3х50+54,6
2	Ф.(оп5-92)	416	СИП2 3х95+1х95
3	Ф.4 (оп.15-81)	295	СИП2 3х70+1х70
4	Ф.4(БМКТП-оп.45)	600	СИП 3х50+54,6
5	Ф.2 (оп.50-59)	320	A-25
6	Ф.3 (БМКТП-оп.71)	600	A-25
7	Ф.3 (оп.68-69,65-67,64-646)	120	СИП2х16
8			
9			
10			
11	Ответвления к домам	1560	A-16,A-25,СИП 2х16

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-20 Шатово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	01.10.15	
Согласовал	мастер	Лизгунов С.В.	01.10.15	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	01.10.15	