



№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	7,992
1.1	В т.ч. кабель, км	0,992
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абонентских ВЛ, км	
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	101
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Линейных разъединителей, шт.	
5	Разрядников, шт.	6
6	КРН, шт.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ТП-оп.39	2730	А-70
2	Оп.39-40	950	ААБ 3х120
3	Оп.40-92	3640	А-70
4	Оп.90-ТП-92	42	АСБ 3х120
5	Оп.92-97	350	А-50
6	Оп.97-101	280	А-90

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф. на ТП-92, РП-7 с ТП-334 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Акованцев А.И.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	инженер	Хромова М.Ю.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись