


Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1 (МТП-оп.8)	238	СИП2 3х95+1х95
2	Ф.1 (оп.8-12)	140	СИП-2 3х95+1х95
3	Ответвления к домам		



№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	0,378
1.1	В т.ч. кабель, км	
1.2	В т.ч. СИП, км	0,378
1.3	абоненских ВЛ, км	
1.4	абоненских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	12
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	
7	В т.ч. абонентских, шт.	
8	Количество светильников, шт.	

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-845 Дашковка СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.	25.12.14	
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.	25.12.14	
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.	25.12.14	