



Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	ф.1(оп.1-7)	210	СИП2 3х50+1х54,6
2	Ф.1(оп.7-9)	44	СИП 4х25
3	ф.2(ТП-оп.10)	50	АВВГ 3х50+1х25
4	Ф.2(оп.10-14)	140	СИП2 4х25
5	ф.2(оп.14-17)	120	СИП2 3х70+1х70
6	ф.2(оп.17-40)	805	СИП2 3х70+1х70
7	Ответвления к домам		А-16,А-25,СИП 4х16

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	1,46
1.1	В т.ч. кабель, км	20
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абонентских ВЛ, км	
1.4	абонентских КЛ, км	
2	Опор всего, шт.	52
3	В т.ч. абонентских, шт.	
4	Однофазные ввода, шт.	15
5	В т.ч. абонентских, шт.	
6	Трехфазные ввода, шт.	8
7	В т.ч. абонентских, шт.	8
8	Количество светильников, шт.	2

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-129 Московская СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл. инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Новов А.С.		
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.		