



д. Б. Грызлово

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1,46
1.1	В т.ч. кабель	0,6
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	38
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные отв. к вводам	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные отв. к вводам	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(ТП-оп.11)	500	8А-50
2	Ф.2(ТП-оп.7)	1600	А-35
3	Ф.3(ТП-оп.19)	800	А-50, А-35

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с ТП-197 Б.Грызлово СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл. инженер	Казаков С.В.	28.09.15	
Согласовал	мастер	Рожков В.М.	28.09.15	
Проверил				
Чертил	техник	Буева М.С.	28.09.15	