



Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.51А)	140	СИП2 4х70
2	Ф.1(оп.51А-54)	120	А-35
3	Ф.1(оп.54-58)	174	СИП2 4х70
4	Ф.1(оп.58-66, 57-58)	440	А-35
2	Ф.1(оп.58-113)	133	СИП2 3х50+54,6
3	Ф.2(МТП-оп.46)	260	СИП 4х70
4	Ф.2(оп.46-27;38-93)	880	А-35
5	Ф.2(оп.29-79)	160	А-16
6	Ф.2(оп.33-83)	160	СИП 2х25
7	Ф.2(оп.44-98)	200	А-25
8	Ф.2(оп.46-107)	120	СИП 4х16
9	Ф.3(МТП-оп.6)	220	СИП 4х70
10	Ф.2(оп.6-26)	880	А-35
11	Ответвления к домам		А-16, А-25, СИП 2х16

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС),км	3,507
1.1	В т.ч. кабель, км	0
1.2	В т.ч. СИП, км	0,727
1.3	абоненских ВЛ, км	0,84
1.4	абоненских КЛ, км	0
2	Опор СРЭС всего, шт.	99
2.1	В т.ч. одностоечных ж/б, шт.	59
2.2	В т.ч. сложных ж/б, шт	21
2.3	В т.ч. одностоечных дер.с ж/б, шт.	5
2.4	В т.ч. сложных дер.с ж/б, шт.	1
2.5	В т.ч. одностоечных дер., шт.	10
2.6	В т.ч. сложных дер., шт.	4
3	Опор абонентских, шт.	21

Инв.№ 082-9931074

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-17 Дракино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл.инженер	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Иванов Ю.М.		
Проверил				
Чертил	инженер	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись